Приложение 9

Сведения о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных замеров потокораспределени
а характерные часы контрольного замера 17.12.2025

Диспетчерское наименование подстанции	Диспетчерское наименование (авто-)трансформатора, линии электропередачи, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности	Тип (авто-) трансформатора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод	Сторона для (авто-)трансформаторов. Устройство регулиров	Номинальное напряжение сети, кВ	Номер СШ	00:00 часов			01:00 часов			02:00 часов			03:00 часов			04:00 часов			05:00 часов			06:00 часов			07:00 часов		
						Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А
						Напряжение, U кВ			Напряжение, U кВ			Напряжение, U кВ			Напряжение, U кВ			Напряжение, U кВ			Напряжение, U кВ			Напряжение, U кВ			Напряжение, U кВ		
						Положение РПН, ПБВ			Положение РПН, ПБВ			Положение РПН, ПБВ			Положение РПН, ПБВ			Положение РПН, ПБВ			Положение РПН, ПБВ			Положение РПН, ПБВ			Положение РПН, ПБВ		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	7	8	10	7	8	10	7	8	10	7	8	10	7	8	10	7	8	10	7	8	10
ПС 110 кВ Еловка	Т-1	ТРДН-25000 110/10/10 (НН)	ВН	110	1	0,762	0,128	4	0,745	0,078	4	0,770	0,123	4	0,762	0,099	4	0,754	0,078	4	0,807	0,104	4	0,745	0,078	4	0,807	0,124	4
			НН1	10	1	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
			НН2	10	3	0,746	0,095	43	0,729	0,045	41	0,754	0,091	42	0,746	0,066	42	0,737	0,045	42	0,791	0,070	47	0,729	0,045	42	0,791	0,091	45
			РПН			4			4			4			4			4			4			4			4		
	Т-2	ТРДН-25000 110/10/10 (НН)	ВН	110	2	2,201	0,207	10	2,255	0,208	10	2,300	0,211	11	2,292	0,230	11	2,247	0,221	11	2,172	0,219	10	2,193	0,208	10	2,197	0,230	10
			НН1	10	2	2,184	0,152	117	2,237	0,152	119	2,282	0,152	123	2,274	0,173	121	2,229	0,165	120	2,155	0,165	117	2,175	0,152	119	2,179	0,173	120
			НН2	10	4	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
			РПН			4			4			4			4			4			4			4			4		
	ТН-1-110	-	U	115		120,00			120,00			120,00			120,00			120,00			120,00			120,00			121,00		
	ТН-2-110	-	U	115		120,00			120,00			120,00			120,00			120,00			120,00			120,00			121,00		
	ТН-1-10	-	U	11		10,63			10,63			10,61			10,61			10,60			10,60			10,61			10,61		
	ТН-2-10	-	U	11		10,55			10,54			10,52			10,52			10,51			10,52			10,52			10,52		
	ТН-3-10	-	U	11		10,46			10,46			10,46			10,46			10,46			10,46			10,46			10,46		
	ТН-4-10	-	U	11		10,48			10,47			10,45			10,45			10,44			10,45			10,46			10,46		
	ТСН-1	ТМГ-160 10/0,4		0,38	3	0,019	0,000	0	0,015	0,000	0	0,015	0,000	0	0,017	0,000	0	0,016	0,000	0	0,015	0,000	0	0,015	0,000	0	0,015	0,000	0
	ТСН-2	ТМГ-160 10/0,4		0,38	2	0,069	0,004	1	0,057	0,007	1	0,062	0,007	1	0,065	0,007	1	0,069	0,003	1	0,067	0,003	1	0,058	0,007	1	0,064	0,007	1
ПС 110 кВ ПРП	Т-1	ТДН-10000 110/10	ВН	110	1	1,397	0,914	8	1,308	0,909	7	1,607	1,101	9	2,099	1,302	12	2,509	1,517	13	2,655	1,620	14	2,584	1,562	13	2,463	1,420	13
			НН	10	1	1,381	0,823	85	1,292	0,821	82	1,589	0,999	102	2,080	1,174	132	2,489	1,368	152	2,635	1,460	162	2,565	1,414	151	2,444	1,277	147
			РПН			12			12			12			12			12			12			12			12		
	Т-2	ТДН-10000 110/10	ВН	110	2	1,462	0,454	7	1,460	0,446	7	1,574	0,471	8	1,880	0,762	10	1,930	0,794	10	1,928	0,858	10	1,998	0,789	10	2,003	0,837	10
			НН	10	2	1,445	0,368	81	1,444	0,360	82	1,557	0,381	89	1,863	0,658	110	1,912	0,688	112	1,910	0,751	114	1,980	0,682	114	1,985	0,729	116
			РПН			5			5			5			5			5			5			5			5		
	ТН-1-10	-	U	11		10,70			10,65			10,66			10,63			10,58			10,57			10,58			10,61		
	ТН-2-10	-	U	11		10,51			10,46			10,50			10,46			10,44			10,42			10,44			10,45		
	ТСН-1,2	ТМ-63/10-0,4 У1		0,38		0,007	0,000	10	0,007	0,000	10	0,007	0,000	10	0,007	0,000	10	0,007	0,000	10	0,007	0,000	10	0,007	0,000	10	0,007	0,000	10
ПС 110 кВ Ангарская	Т-1	ТДТН-63000 110/35/6	ВН	110	1	23,189	8,008	117	24,772	8,330	126	27,453	9,148	139	29,332	9,535	148	30,324	9,607	153	30,967	9,720	156	30,285	9,975	154	30,124	9,765	153
			СН	35	1	16,341	5,159	261	17,661	5,386	284	19,791	5,862	318	20,905	6,035	332	21,857	5,981	347	22,387	6,121	356	22,268	6,359	357	21,922	6,165	351

Диспетчерское наименование подстанции	Диспетчерское наименование (авто-)трансформатора, линии электропередачи, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности	Тип (авто-) трансформатора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод	Сторона для (авто-)трансформаторов. Устройство регулиров	Номинальное напряжение сети, кВ	Номер СШ	08:00 часов			09:00 часов			10:00 часов			11:00 часов			12:00 часов			13:00 часов			14:00 часов			15:00 часов		
						Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А
						Напряжение, U кВ			Напряжение, U кВ			Напряжение, U кВ			Напряжение, U кВ			Напряжение, U кВ			Напряжение, U кВ			Напряжение, U кВ			Напряжение, U кВ		
						Положение РПН, ПБВ			Положение РПН, ПБВ			Положение РПН, ПБВ			Положение РПН, ПБВ			Положение РПН, ПБВ			Положение РПН, ПБВ			Положение РПН, ПБВ			Положение РПН, ПБВ		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	7	8	10	7	8	10	7	8	10	7	8	10	7	8	10	7	8	10	7	8	10
ПС 110 кВ Еловка	Т-1	ТРДН-25000 110/10/10 (НН)	ВН	110	1	0,733	0,103	4	0,770	0,124	4	0,733	0,098	4	0,754	0,099	4	0,795	0,107	4	0,791	0,115	4	0,778	0,128	4	0,770	0,107	4
			НН1	10	1	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
			НН2	10	3	0,717	0,070	43	0,754	0,091	44	0,717	0,066	40	0,737	0,066	43	0,779	0,074	44	0,775	0,082	43	0,762	0,095	43	0,754	0,074	42
			РПН			4			4			4			4			4			4			4			4		
	Т-2	ТРДН-25000 110/10/10 (НН)	ВН	110	2	2,131	0,205	10	2,148	0,186	10	2,139	0,206	10	2,102	0,180	10	2,271	0,210	11	2,259	0,231	11	2,362	0,233	11	2,325	0,211	11
			НН1	10	2	2,114	0,152	114	2,130	0,132	116	2,122	0,152	115	2,085	0,128	114	2,254	0,152	122	2,241	0,173	122	2,344	0,173	126	2,307	0,152	123
			НН2	10	4	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
			РПН			4			4			4			4			4			4			4			4		
	ТН-1-110	-	U	115		120,00			120,00			120,00			120,00			120,00			120,00			121,00			120,00		
	ТН-2-110	-	U	115		120,00			120,00			120,00			120,00			120,00			120,00			121,00			120,00		
	ТН-1-10	-	U	11		10,62			10,59			10,62			10,60			10,61			10,57			10,61			10,57		
	ТН-2-10	-	U	11		10,53			10,51			10,53			10,51			10,51			10,48			10,53			10,49		
	ТН-3-10	-	U	11		10,46			10,46			10,46			10,46			10,46			10,46			10,46			10,46		
	ТН-4-10	-	U	11		10,46			10,44			10,46			10,44			10,45			10,41			10,45			10,42		
	ТСН-1	ТМГ-160 10/0,4		0,38	3	0,015	0,000	0	0,017	0,000	0	0,015	0,000	0	0,016	0,000	0	0,017	0,002	0	0,017	0,000	0	0,019	0,000	0	0,015	0,000	0
	ТСН-2	ТМГ-160 10/0,4		0,38	2	0,058	0,007	1	0,061	0,003	1	0,133	0,010	3	0,061	0,003	1	0,122	0,010	3	0,062	0,007	1	0,130	0,007	3	0,067	0,003	1
ПС 110 кВ ПРП	Т-1	ТДН-10000 110/10	ВН	110	1	2,354	1,520	13	2,093	1,410	12	1,982	1,026	10	1,802	1,070	10	1,958	1,108	10	1,452	0,955	8	1,502	1,009	8	1,455	0,892	8
			НН	10	1	2,335	1,379	145	2,074	1,278	136	1,964	0,913	114	1,785	0,963	108	1,941	0,995	115	1,435	0,860	91	1,486	0,913	93	1,439	0,800	88
			РПН			12			12			12			12			12			12			12			12		
	Т-2	ТДН-10000 110/10	ВН	110	2	1,892	0,762	10	1,863	0,725	9	1,889	0,802	10	1,704	0,616	8	1,681	0,587	8	1,583	0,541	8	1,654	0,524	8	1,642	0,532	8
			НН	10	2	1,874	0,658	110	1,845	0,623	108	1,871	0,698	110	1,687	0,522	96	1,664	0,492	96	1,566	0,451	89	1,636	0,431	93	1,625	0,439	94
			РПН			5			5			5			5			5			5			5			5		
	ТН-1-10	-	U	11		10,60			10,58			10,63			10,64			10,63			10,63			10,64			10,64		
	ТН-2-10	-	U	11		10,46			10,43			10,42			10,45			10,46			10,44			10,46			10,44		
	ТСН-1,2	ТМ-63/10-0,4 У1		0,38		0,007	0,000	10	0,007	0,000	10	0,007	0,000	10	0,007	0,000	10	0,007	0,000	10	0,007	0,000	10	0,007	0,000	10	0,007	0,000	10
ПС 110 кВ Ангарская	Т-1	ТДТН-63000 110/35/6	ВН	110	1	29,694	9,627	150	29,753	9,884	151	30,241	9,870	154	30,157	9,707	153	30,850	9,770	156	32,529	10,060	164	32,852	10,170	165	32,171	9,860	162
			СН	35	1	21,717	6,175	346	21,695	6,381	348	21,792	6,240	350	21,987	6,219	353	22,430	6,175	359	23,858	6,229	380	23,771	6,284	378	23,241	6,067	371

Диспетчерское наименование подстанции	Диспетчерское наименование (авто-)трансформатора, линии электропередачи, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности	Тип (авто-) трансформатора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод	Сторона для (авто-)трансформаторов. Устройство регулиров	Номинальное напряжение сети, кВ	Номер СШ	16:00 часов			17:00 часов			18:00 часов			19:00 часов			20:00 часов			21:00 часов			22:00 часов			23:00 часов		
						Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А
						Напряжение, U кВ			Напряжение, U кВ			Напряжение, U кВ			Напряжение, U кВ			Напряжение, U кВ			Напряжение, U кВ			Напряжение, U кВ			Напряжение, U кВ		
						Положение РПН, ПБВ			Положение РПН, ПБВ			Положение РПН, ПБВ			Положение РПН, ПБВ			Положение РПН, ПБВ			Положение РПН, ПБВ			Положение РПН, ПБВ			Положение РПН, ПБВ		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	7	8	10	7	8	10	7	8	10	7	8	10	7	8	10	7	8	10	7	8	10
ПС 110 кВ Еловка	Т-1	ТРДН-25000 110/10/10 (НН)	ВН	110	1	0,787	0,082	4	0,799	0,124	4	0,799	0,104	4	0,770	0,144	4	0,778	0,103	4	0,778	0,124	4	0,787	0,124	4	0,762	0,123	4
			НН1	10	1	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
			НН2	10	3	0,770	0,049	43	0,783	0,091	44	0,783	0,070	46	0,754	0,111	43	0,762	0,070	44	0,762	0,091	43	0,770	0,091	44	0,746	0,091	42
			РПН			4			4			4			4			4			4			4			4		
	Т-2	ТРДН-25000 110/10/10 (НН)	ВН	110	2	2,317	0,233	11	2,329	0,233	11	2,284	0,203	11	2,263	0,210	11	2,226	0,187	10	2,148	0,206	10	2,222	0,229	10	2,177	0,183	10
			НН1	10	2	2,299	0,173	125	2,311	0,173	125	2,266	0,144	123	2,245	0,152	122	2,208	0,132	118	2,130	0,152	114	2,204	0,173	119	2,159	0,128	118
			НН2	10	4	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
			РПН			4			4			4			4			4			4			4			4		
	ТН-1-110	-	U	115		120,00			120,00			121,00			120,00			120,00			120,00			120,00			120,00		
	ТН-2-110	-	U	115		120,00			120,00			121,00			120,00			120,00			120,00			120,00			120,00		
	ТН-1-10	-	U	11		10,60			10,60			10,62			10,62			10,59			10,63			10,60			10,62		
	ТН-2-10	-	U	11		10,51			10,51			10,53			10,53			10,51			10,54			10,51			10,54		
	ТН-3-10	-	U	11		10,46			10,46			10,46			10,46			10,46			10,46			10,46			10,46		
	ТН-4-10	-	U	11		10,44			10,44			10,46			10,46			10,44			10,47			10,45			10,47		
	ТСН-1	ТМГ-160 10/0,4		0,38	3	0,016	0,000	0	0,017	0,000	0	0,017	0,000	0	0,015	-0,002	0	0,017	0,000	0	0,015	0,000	0	0,017	0,000	0	0,015	0,000	0
	ТСН-2	ТМГ-160 10/0,4		0,38	2	0,137	0,010	3	0,062	0,007	1	0,130	0,010	3	0,065	0,007	1	0,146	0,010	3	0,064	0,007	1	0,127	0,010	3	0,064	0,008	1
ПС 110 кВ ПРП	Т-1	ТДН-10000 110/10	ВН	110	1	1,318	0,890	7	1,364	0,901	8	1,251	0,864	7	1,189	0,736	6	1,286	0,832	7	1,325	0,894	7	1,327	0,942	7	1,283	0,854	7
			НН	10	1	1,302	0,800	83	1,347	0,810	86	1,235	0,777	78	1,173	0,653	72	1,269	0,745	79	1,309	0,805	82	1,310	0,853	83	1,267	0,766	80
			РПН			12			12			12			12			12			12			12			12		
	Т-2	ТДН-10000 110/10	ВН	110	2	1,629	0,569	8	1,598	0,532	8	1,558	0,563	8	1,499	0,477	7	1,517	0,494	8	1,515	0,484	8	1,463	0,457	7	1,464	0,470	7
			НН	10	2	1,612	0,477	92	1,581	0,441	90	1,541	0,471	92	1,482	0,389	84	1,501	0,405	86	1,498	0,396	86	1,446	0,371	82	1,447	0,383	84
			РПН			5			5			5			5			5			5			5			5		
	ТН-1-10	-	U	11		10,68			10,66			10,69			10,67			10,68			10,66			10,64			10,67		
	ТН-2-10	-	U	11		10,47			10,47			10,48			10,46			10,48			10,47			10,46			10,48		
	ТСН-1,2	ТМ-63/10-0,4 У1		0,38		0,007	0,000	10	0,007	0,000	10	0,007	0,000	10	0,007	0,000	10	0,007	0,000	10	0,007	0,000	10	0,007	0,000	10	0,007	0,000	10
ПС 110 кВ Ангарская	Т-1	ТДТН-63000 110/35/6	ВН	110	1	31,176	9,662	157	29,562	9,374	150	27,472	8,913	139	25,268	8,619	129	23,992	8,386	123	23,281	8,442	120	22,648	8,149	116	22,496	8,224	116
			СН	35	1	22,441	5,937	359	21,208	5,862	340	19,445	5,591	312	17,920	5,483	289	16,882	5,353	275	16,482	5,505	269	15,974	5,310	260	15,952	5,375	260

ПС 110 кВ Карьерная	Т-2		НН	6	2				0,517	0,046	50			
			РПН			2			2			2		
			ПБВ			1			1			1		
	ВЛ-35 кВ Карьерная - № 1	-	-	35	1				0,000	0,000	0			
	ВЛ-35 кВ Карьерная - № 2	-	-	35	1				1,418	0,241	23			
	ВЛ-35 кВ Карьерная - № 4	-	-	35	2				1,295	0,220	21			
	ТН-1-35	-	U	38,5		36,00			36,00			36,00		
	ТН-2-35	-	U	38,5		36,00			36,00			36,00		
	ТН-1-6	-	U	6,6		6,00			6,00			6,00		
	ТН-2-6	-	U	6,6		6,00			6,00			6,00		
	ТСН-1,2					0,000	0,000	0	0,015	0,000	21	0,000	0,000	0
ПС 110 кВ Свирск	Т-1	ТДТН-31500 110/35/6	ВН	110	1				9,068	6,391	53			
			СН	35	1				2,428	1,318	45			
			НН	6	1				6,528	4,144	709			
			РПН			4			4			4		
			ПБВ			5			5			5		
	Т-2	ТДТН-25000 110/35/6	ВН	110	2				8,315	3,743	45			
			СН	35	2				4,605	1,005	76			
			НН	6	2				3,656	2,170	383			
			РПН			9			9			9		
			ПБВ			5			5			5		
	ВЛ-35 кВ Свирск - Водозабор	-	-	35	1				2,392	1,420	45			
	ВЛ-35 кВ Свирск - РРЗ	-	-	35	2				4,623	1,013	76			
	ТН-1-35	-	U	38,5		35,47			35,47			35,47		
	ТН-2-35	-	U	38,5		35,92			35,92			35,92		
	ТН-1-6	-	U	6,6		6,30			6,30			6,30		
	ТН-2-6	-	U	6,6		6,42			6,42			6,42		
	ТСН-1	ТМ-63 6/0,23		0,22		0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
	ТСН-2	ТМ-63 6/0,23		0,22		0,017	0,000	43	0,017	0,000	43	0,017	0,000	43
ПС 35 кВ РРЗ	Т-1	ТМ-6300 35/6,3	ВН	35	1	2,505	0,691	41	2,481	0,679	40	2,746	0,717	45
			НН	6	1	2,496	0,418	235	2,472	0,406	235	2,737	0,428	261
			ПБВ			3			3			3		
	Т-2	ТМ-6300 35/6,4	ВН	35	2	2,027	0,421	33	2,044	0,413	33	2,172	0,429	35
			НН	6	2	2,015	0,314	192	2,032	0,306	195	2,160	0,315	208
			ПБВ			3			3			3		
	ТН-1-6	-	U	6		6,15			6,12			6,10		
	ТН-2-6	-	U	6		6,12			6,07			6,04		
	ТСН-1			0,38		0,023	0,000	22	0,023	0,000	21	0,021	0,000	21
	ТСН-2			0,38		0,007	0,000	15	0,006	0,000	11	0,007	0,000	14
ПС 220 кВ Черемхово	АТ-1	АТДЦТН-125000 220/110/10	ВН	220	1				79,138	39,490	221			
			СН	110	1	-74,000	-32,000	394	-80,000	-33,000	422	-85,000	-34,000	451
			РПН			7			7			7		
	АТ-2	АТДЦТН-125000 220/110/10	ВН	220	2				79,048	40,856	223			
			СН	110	2	-75,000	-34,000	402	-80,000	-34,000	428	-86,000	-36,000	459
			РПН			7			7			7		
	Т-3	ТДТН-80000 110/35/6	ВН	110	1				16,358	6,808	87			
			СН	35	1	-19,000	-10,000		-16,000	-6,000	268	-20,000	-9,000	
			НН	6	2				0,141	0,013	13			
			РПН			8			8			8		
	Т-4	ТДТН-80000 110/35/6	ВН	110	2				18,461	8,575	100			
			СН	35	2	-25,000	-11,000		-18,000	-8,000	309	-25,000	-10,000	
			НН	6	1				0,206	0,071	20			
			РПН			8			8			8		
	ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215)	-	-	220	1	-48,000	-20,000	129	-44,000	-23,000	123	-43,000	-27,000	128
	ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216)	-	-	220	2	-62,000	-18,000	160	-57,000	-24,000	154	-54,000	-27,000	152
	ВЛ-220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230)	-	-	220	1	-36,000	-38,000	130	-58,000	-33,000	167	-73,000	-30,000	198
	ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры	-	-	110	1	-24,000	-4,000	120	-20,000	-1,000	97	-21,000	-4,000	108
	ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры	-	-	110	2	-43,000	-7,000	215	-43,000	-10,000	216	-43,000	-11,000	222
	ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон	-	-	110	1	57,000	17,000	290	59,000	19,000	302	63,000	23,000	331
	ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон	-	-	110	2	49,000	20,000	258	49,000	20,000	263	50,000	21,000	266
	ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками	-	-	110	1	10,000	4,000	50	11,000	4,000	55	11,000	4,000	55
	ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная	-	-	110	2	11,000	4,000	55	12,000	3,000	60	12,000	3,000	63
	ВЛ 110 кВ Черемхово – Оса	-	-	110	1	57,000	16,000	288	58,000	16,000	294	58,000	16,000	300
	ВЛ 35 кВ Иркутская ТЭЦ-12 – Черемхово I цепь с отпайкой на ЦЭММ РРЗ	-	-	35	1				3,626	1,813	63			
	ВЛ 35 кВ Иркутская ТЭЦ-12 – Черемхово II цепь с отпайкой на ЦЭММ РРЗ	-	-	35	2				5,763	3,493	105			
	ВЛ 35 кВ Черемхово-Зерновое с отпайкойна ПС Касьяновская	-	-	35	1				3,776	0,809	60			
	ВЛ 35 кВ Черемхово-Гришево А с отпайками	-	-	35	1				3,373	2,249	63			
	ВЛ 35 кВ Черемхово-Гришево Б с отпайками	-	-	35	2				3,098	2,498	62			
	ВЛ 35 кВ Черемхово-В.Булай А	-	-	35	1				5,171	1,052	82			
	ВЛ 35 кВ Черемхово-В.Булай Б	-	-	35	2				8,927	1,838	142			
	ТН-1-220	-	U	230		234,30			231,00			229,90		
	ТН-2-220	-	U	230		231,00			231,00			231,00		
	ТН-1-110	-	U	121		118,10			117,70			117,00		
	ТН-2-110	-	U	121		117,70			117,70			117,70		
	ТН-1-35	-	U	38,5		37,20			37,20			37,20		
	ТН-2-35	-	U	38,5		37,10			37,10			37,10		
	ТН-1-6	-	U	6,6		6,30			6,30			6,30		
	ТН-2-6	-	U	6,6		6,30			6,30			6,30		
	ТСН-1	ТМ-630 6/0,4		0,38	1	0,120	0,000	11	0,007	0,000	11	0,120	0,000	11
	ТСН-2	ТМ-630 6/0,4		0,38	2	0,120	0,000	11	0,007	0,000	11	0,120	0,000	11
ПС 35 кВ Зерновое	Т-1	ТМ-2500 35/10,5	ВН	35	1	0,005	0,024	0	1,383	0,221	22	0,005	0,024	0
			НН	10	1				1,378	0,142	77			
			ПБВ			1			1			1		
	Т-2	ТМ-2500 35/10,5	ВН	35	2	0,005	0,024	0	1,689	0,398	27	0,005	0,024	0
			НН	10	2				1,684	0,293	95			
			ПБВ			5			5			5		
	ТН-1-35	-	U	35		37,20			37,20			37,20		
	ТН-2-35	-	U	35		37,20			37,20			37,20		
	ТН-1-10	-	U	6		10,40			10,40			10,40		
	ТН-2-10	-	U	6		10,40			10,40			10,40		
	ТСН-1			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
	ТСН-2			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Касьяновская	Т-1	ТМ-1600 35/6,3	ВН	35	1	0,017	0,022	0	0,764	0,308	12	0,017	0,022	0
			НН	6	1				0,747	0,261	73			
			ПБВ			2			2			2		
	ТН-1-6	-		6										
ПС 35 кВ Восточная	Т-1	ТД-10000 38,5/6,3	ВН	35	1									
			НН	6	1									
			ПБВ			5			5			5		
	Т-2	ТД-10000 38,5/6,3	ВН	35	2	0,017	0,089	0	1,672	0,501	27	0,017	0,089	0
			НН	6	2				1,655	0,391	156			
			ПБВ			5			5			5		
	ТН-1-35	-	U	35		36,38			36,38			36,38		
	ТН-2-35	-	U	35		36,38			36,38			36,38		
	ТН-1-6	-	U	6		6,30			6,30			6,30		
	ТН-2-6	-	U	6		6,30			6,30			6,30		
	ТСН-1			0,4		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Ново-Гришевская	Т-1	ТМ-5600 35/6,3	ВН	35	1	0,020	0,174	0	0,546	0,357	9	0,020	0,174	0
			НН	6	1				0,526	0,179	51			
			ПБВ			1			1			1		
	Т-2	ТМ-5600 35/6,4	ВН	35	2	0,020	0,174	0	0,586	0,408	10	0,020	0,174	0
			НН	6	2				0,566	0,229	56			
			ПБВ			1			1			1		
	ТН-1-6	-	U	6		6,30			6,30			6,30		
	ТН-2-6	-	U	6		6,30			6,30			6,30		
	ТСН-1			0,4		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ ЧНФ	Т-1	ТМ-1800 35/6,3	ВН	35	1	0,003	0,025	0	0,262	0,027	4	0,003	0,025	0
			НН	6	1				0,259	0,000	24			
			ПБВ			1			1			1		
	ТН-1-35		U	35		36,38			36,38			36,38		
	ТН-1-6		U	6		6,30			6,30			6,30		
	ТСН-2			-		0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Бельск	Т-1	ТМ-1600 35/10,5	ВН	35	1	0,003	0,021	0	1,167	0,273	18	0,003	0,021	0
			НН	10	1				1,164	0,196	65			
			ПБВ			1			1			1		
	Т-2	ТМ-2500 35/10,5	ВН	35	2	0,005	0,028	0	1,532	0,289	24	0,005	0,028	0
			НН	10	2				1,527	0,204	84			
			РПН			3			3			3		
	ТН-1-10	-	U	10		10,50			10,50			10,50		
	ТН-2-10	-	U	10		10,60			10,60			10,60		
	ТСН-1,2			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Верхний Булай	Т-1	ТМН-6300 35/11	ВН	35	1	0,007	0,040	0	3,927	0,948	62	0,007	0,040	0
			НН	10	1				3,920	0,722	211			
			РПН			2			2			2		
	Т-2	ТМН-6300 35/11	ВН	35	2	0,008	0,050	0	2,770	0,776	44	0,008	0,050	0
			НН	10	2				2,762	0,633	153			
			РПН			2			2			2		
	ТН-1-35	-	U	35		37,20			37,20			37,20		
	ТН-2-35	-	U	35		37,10			37,10			37,10		
	ТН-1-10	-	U	10		10,90			10,90			10,90		
	ТН-2-10	-	U	10		10,70			10,70			10,70		
	ТСН-1			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
	ТСН-2			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Аларь	Т-1	ТМН-4000 35/11	ВН	35	1	0,007	0,036	0	1,147	0,252	18	0,007	0,036	0
			НН	10	1				1,140	0,216	61			
			РПН			4			4			4		
	Т-2	ТМН-4000 35/11	ВН	35	2	0,007	0,036	0	1,315	0,346	21	0,007	0,036	0
			НН	10	2				1,308	0,276	72			
			РПН			4			4			4		
	ТН-1-10	-	U	10		11,08			11,08			11,08		
	ТН-2-10	-	U	10		10,69			10,69			10,69		
	ТСН-1			0,22		0,000	0,000	0	0,003	0,000	7	0,000	0,000	0
	ТСН-2			0,22		0,000	0,000	0	0,003	0,000	7	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Р.Аларь	Т-1	ТМ-2500 35/10,5	ВН	35	1	0,005	0,028	0	1,501	0,386	24	0,005	0,028	0
			НН	10	1				1,496	0,300	84			
			ПБВ			3			3			3		
	Т-2	ТМН-2500 35/11	ВН	35	2	0,004	0,017	0	0,364	0,068	6	0,004	0,017	0
			НН	10	2				0,360	0,047	20			
			РПН			3			3			3		
	ТН-1-10	-	U	10		10,50			10,50			10,50		
	ТН-2-10	-	U	10		10,50			10,50			10,50		
	ТСН-1			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
	ТСН-2			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Западная-3	Т-1	ТДНС-10000 36,75/6,3	ВН	35	1	0,013	0,055	0	4,394	6,801	125	0,013	0,055	0
			НН	6	1				4,381	6,284	714			
			ПБВ			13			13			13		
	Т-2	ТД-10000 38,5/6,3	ВН	35	1	0,015	0,080	0	3,312	0,161	54	0,015	0,080	0
			НН	6	1				3,297	0,000	307			
			ПБВ			5			5			5		
	Т-3	ТДНС-10000 36,75/6,3	ВН	35	2	0,014	0,080	0	5,665	1,613	95	0,014	0,080	0
			НН	6	2				5,651	1,260	520			
			РПН			13			13			13		
	ТН-1-35	-	U	35		35,35			35,35			35,35		
	ТН-2-35	-	U	35		34,88			34,88			34,88		
	ТН-1-6	-	U	6		6,20			6,20			6,20		
	ТН-2-6	-	U	6		6,40			6,40			6,40		
	ТСН-1			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
	ТСН-2			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Первомайская	Т-1	ТМ-5600 35/6,3	ВН	35	1	0,020	0,174	0	2,676	0,628	44	0,020	0,174	0
			НН	6	1				2,656	0,355	242			
			ПБВ			3			3			3		
	Т-2	ТМН-6300 35/6,3	ВН	35	2	0,007	0,026	0	3,468	0,586	58	0,007	0,026	0
			НН	6	2				3,461	0,413	310			
			РПН			7			7			7		
	ТН-1-6		U	6		6,40			6,40			6,40		
	ТН-2-6		U	6		6,50			6,50			6,50		
	ТСН-1,2			0,22		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Объединенная	Т-1	ТМ-5600 35/6,3	ВН	35	1	0,020	0,174	0	3,140	0,847	52	0,020	0,174	0
			НН	6	1				3,120	0,538	290			
			ПБВ			2			2			2		
	ТН-1-6		U	6		6,30			6,30			6,30		
ПС 35 кВ Новогромово	Т-1	ТМ-2500 35/10,5	ВН	35	1	-0,704	-0,077	12	-0,716	-0,074	12	-0,733	-0,067	12
			НН	10	1	-0,709	-0,119	42	-0,721	-0,116	43	-0,739	-0,109	44
			РПН			2			2			2		
	Т-2	ТМН-2500 35/11	ВН	35	2	-1,533	-0,131	24	-1,526	-0,118	24	-1,519	-0,119	24
			НН	10	2	-1,537	-0,211	84	-1,530	-0,200	86	-1,523	-0,200	85
			ПБВ			2			2			2		
	ТН-1-10		U	10		10,13			10,03			9,94		
	ТН-2-10		U	10		10,17			10,06			9,96		
	ТСН-1			0,23		0,000	0,000	0	0,003	0,000	7	0,000	0,000	0
	ТСН-2			0,23		0,000	0,000	0	0,003	0,000	7	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Белобородово	Т-1	ТМ-2500 35/10,5	ВН	35	1	0,005	0,028	0	0,426	0,131	7	0,005	0,028	0
			НН	10	1				0,421	0,098	25			
			ПБВ			4			4			4		
	Т-2	ТМ-4000 35/10,5	ВН	35	2	0,007	0,040	0	1,136	0,269	19	0,007	0,040	0
			НН	10	2				1,129	0,203	65			
			ПБВ			3			3			3		
	ТН-1-35		U	35		35,35			35,35			35,35		
	ТН-2-35		U	35		35,35			35,35			35,35		
	ТН-1-10		U	10		10,00			10,00			10,00		
	ТН-2-10		U	10		10,20			10,20			10,20		
	ТСН-1			0,23		0,000	0,000	0	0,003	0,000	7	0,000	0,000	0
	ТСН-2			0,23		0,000	0,000	0	0,003	0,000	7	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Уткоферма	Т-1	ТМН-6300 35/11	ВН	35	1	0,008	0,037	0	0,320	0,038	5	0,008	0,037	0
			НН	10	1				0,312	0,000	17			
			РПН			3			3			3		
	Т-2	ТМ-2500 35/10,5	ВН	35	2	0,005	0,028	0	0,975	0,242	17	0,005	0,028	0
			НН	10	2				0,970	0,190	55			
			ПБВ			3			3			3		
	ТН-1-35		U	35		34,19			34,19			34,19		
	ТН-2-35		U	35		34,35			34,35			34,35		
	ТН-1-10		U	10		10,39			10,39			10,39		
	ТН-2-10		U	10		10,39			10,39			10,39		
	ТСН-1,2			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Ш. Забитуй	Т-1	ТМ-1000 35/6,3	ВН	35	1	0,003	0,015	0	0,398	0,083	7	0,003	0,015	0
			НН	6	1				0,395	0,058	37			
			ПБВ			1			1			1		
	Т-2	ТМ-1600 35/6,3	ВН	35	2	0,003	0,015	0	0,801	0,186	14	0,003	0,015	0
			НН	6	2				0,798	0,146	76			
			ПБВ			3			3			3		
	ТН-1-6	-	U	6		6,20			6,20			6,20		
	ТН-2-6	-	U	6		6,20			6,20			6,20		
	ТСН			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
ПС 110 кВ Кутулик	Т-1	ТДТН-10000 110/35/6	ВН	110	1				4,786	0,734	24			
			СН	35	1				3,728	0,261	60			
			НН	6	1				1,025	0,151	95			
			РПН			5			5			5		
			ПБВ			3			3			3		
	Т-2	ТДТН-10000 110/35/6	ВН	110	2				5,218	1,294	27			
			СН	35	2				3,729	0,728	61			
			НН	6	2				1,453	0,185	83			
			РПН			5			5			5		
			ПБВ			3			3			3		
	ТП-1	ТМ-4000 6/10	НН	6	1				1,025	0,151	95			
			НН	10	1				1,018	0,108	58			
			ПБВ			2			2			2		
	ТП-2	ТМ-4000 6/10	НН	6	2				1,463	0,249	136			
			НН	10	2				1,453	0,185	83			
			ПБВ			2			2			2		
	ВЛ 35 кВ Кутулик-110-Кутулик-35 с отпайкой на ПС Школа	-	-	35	1				7,510	0,620	121			
	ТН-1-110	-	U	115		117,00			117,00			117,00		
	ТН-2-110	-	U	115		117,00			117,00			117,00		
	ТН-1-35	-	U	38,5		36,00			36,00			36,00		
	ТН-2-35	-	U	38,5		36,00			36,00			36,00		
	ТН-1-10	-	U	10		10,20			10,20			10,20		
	ТН-2-10	-	U	10		10,20			10,20			10,20		
	ТСН-1,2	ТМ-160 10/0,23		0,38		0,022	0,000	30	0,022	0,000	30	0,022	0,000	30
	ТСН-3	ТМ-250 10/0,4		0,38		0,001	0,000	2	0,001	0,000	2	0,001	0,000	2
	ТСН-4	ТМ-250 10/0,4		0,38		0,006	0,000	8	0,006	0,000	8	0,006	0,000	8
ПС 35 кВ Школа	Т-1	ТМ-1600 35/0,4	ВН	35	1	0,003	0,022	0	0,045	0,022	1	0,003	0,022	0
			НН	0,4	1				0,042	0,000	61			
			ПБВ			2			2			2		
	Т-2	ТМ-1600 35/0,4	ВН	35	2	0,003	0,022	0	0,048	0,022	1	0,003	0,022	0
			НН	0,4	2				0,045	0,000	65			
			ПБВ			1			1			1		
ПС 35 кВ Кутулик-35	Т-1	ТМН-6300 35/11	ВН	35	1	0,008	0,037	0	3,448	0,643	56	0,008	0,037	0
			НН	10	1				3,440	0,464	190			
			РПН			2			2			2		
	Т-2	ТМН-6300 35/11	ВН	35	2	0,008	0,076	0	3,776	0,796	61	0,008	0,076	0
			НН	10	2				3,768	0,544	208			
			РПН			2			2			2		
	ТН-1-10	-	U	10		10,58			10,58			10,58		
	ТН-2-10	-	U	10		10,58			10,58			10,58		
	ТСН-1			0,23		0,000	0,000	0	0,003	0,000	7	0,000	0,000	0
	ТСН-2			0,23		0,000	0,000	0	0,003	0,000	7	0,000	0,000	0
ПС 110 кВ Иваническая	Т-1	ТДТН-16000 110/35/10	ВН	110	1				2,532	0,492	13			
			СН	35	1				2,114	0,308	34			
			НН	10	1				0,396	0,068	23			
			РПН			8			8			8		
			ПБВ			3			3			3		
	Т-2	ТДТН-16000 110/35/10	ВН	110	2				8,315	2,274	44			
			СН	35	2				7,462	1,554	121			
			НН	10	2				0,802	0,132	43			
			РПН			8			8			8		
			ПБВ			3			3			3		
	ВЛ 35 кВ Иваническая-Зоны	-	-	35	1				2,114	0,308	34			
	ВЛ 35 кВ Иваническая-Аляты	-	-	35	2				7,462	1,554	121			
	ТН-1-35	-	U	38,5		36,75			36,75			36,75		
	ТН-2-35	-	U	38,5		36,40			36,40			36,40		
	ТН-1-10	-	U	11		10,22			10,22			10,22		
	ТН-2-10	-	U	11		10,89			10,89			10,89		
	ТСН-1	ТМ-160 10/0,4		0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
	ТСН-2	ТМ-160 10/0,4		0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Зоны	Т-1	ТМН-6300 35/11	ВН	35	1	0,008	0,057	0	1,277	0,283	20	0,008	0,057	0
			НН	10	1				1,269	0,208	72			
			РПН			2			2			2		
	Т-2	ТМН-6300 35/11	ВН	35	2	0,008	0,057	0	0,628	0,182	10	0,008	0,057	0
			НН	10	2				0,620	0,120	36			
			РПН			2			2			2		
	ТН-1-35	-	U	35		36,75			36,75			36,75		
	ТН-2-35	-	U	35		36,75			36,75			36,75		
	ТН-1-10	-	U	10		10,38			10,38			10,38		
	ТН-2-10	-	U	10		10,31			10,31			10,31		
	ТСН-1			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
	ТСН-2			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Аляты	Т-1	ТМН-4000 35/11	ВН	35	1	0,006	0,040	0	1,197	0,289	19	0,006	0,040	0
			НН	10	1				1,191	0,222	66			
			РПН			3			3			3		
	Т-2	ТМ-2500 35/10,5	ВН	35	2	0,005	0,024	0	0,067	0,060	1	0,005	0,024	0
			НН	10	2				0,062	0,036	4			
			ПБВ			3			3			3		
	ТН-1-35	-	U	35		36,40			36,40			36,40		
	ТН-2-35	-	U	35		36,40			36,40			36,40		
	ТН-1-10	-	U	10		10,72			10,72			10,72		
	ТН-2-10	-	U	10		10,72			10,72			10,72		
	ТСН-1			0,23		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
	ТСН-2			0,23		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Онот	Т-1	ТМ-4000 35/11	ВН	35	1	0,225	0,056	3	0,233	0,053	3	0,225	0,050	3
			НН	10	1	0,217	0,014	12	0,224	0,011	13	0,217	0,008	12
			ПБВ			1			1			1		
	Т-2	ТАМ-4000 35/11	ВН	35	2	0,634	0,076	9	0,610	0,069	9	0,626	0,067	9
			НН	10	2	0,625	0,050	32	0,601	0,043	32	0,618	0,040	34
			ПБВ			5			5			5		
	ТН-1-10	-	U	10		9,34			9,20			9,05		
	ТН-2-10	-	U	10		10,16			10,04			9,90		
	ТСН-1			0,38		0,016	0,001	1	0,010	0,001	1	0,016	0,001	1
	ТСН-2			0,38		0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Голуметь	Т-1	ТМН-6300 35/11	ВН	35	1	0,008	0,041	0	1,389	0,357	22	0,008	0,041	0
			НН	10	1				1,381	0,294	80			
			РПН			4			4			4		
	Т-2	ТМ-6300 35/10,5	ВН	35	2	0,008	0,041	0	2,450	0,590	40	0,008	0,041	0
			НН	10	2				2,442	0,474	140			
			РПН			6			6			6		
	ТН-1-35	-	U	35		36,40			36,40			36,40		
	ТН-2-35	-	U	35		36,40			36,40			36,40		
	ТН-1-10	-	U	10		10,20			10,20			10,20		
	ТН-2-10	-	U	10		10,30			10,30			10,30		
	ТСН-1,2			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Новостройка	Т-1	ДТТН-4000 35/11	ВН	35	1	0,470	0,142	8	0,470	0,142	8	0,470	0,142	8
			НН	10	1	0,461	0,119	27	0,461	0,119	27	0,461	0,119	27
			ПБВ			1			1			1		
	ТН-1-10	-	U	10		10,20			10,20			10,20		
	ТСН-1			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
ПС 110 кВ Алтарик	Т-1	ТДТН-16000 110/35/10	ВН	110	1				3,665	0,706	19			
			СН	35	1				2,373	0,399	39			
			НН	10	1				1,264	0,180	74			
			РПН			8			8			8		
			ПБВ			3			3			3		
	ВЛ 35 кВ Алтарик-Табарсук с отпайкой на ПС Табарсук 2	-	-	35	1				2,373	0,399	39			
	ТН-1-35	-	U	38,5		35,82			35,82			35,82		
	ТН-1-10	-	U	11		9,98			9,98			9,98		
	ТСН-1	ТТО-AL-63 10/0,4		0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Табарсук	Т-1	ТМН-4000 35/11	ВН	35	1	0,007	0,030	0	1,595	0,279	26	0,007	0,030	0
			НН	10	1				1,588	0,198	92			
			РПН			4			4			4		
	ТН-1-10	-	U	10		10,06			10,06			10,06		
	ТСН-1			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
ПС 110 кВ Заря	Т-1	ТДТН-25000 110/35/10	ВН	110	1				12,916	3,961	69			
			СН	35	1				5,668	1,803	90			
			НН	10	1				7,188	1,061	400			
			РПН			13			13			13		
			ПБВ			2			2			2		
	Т-2	ТДТН-25000 110/35/10	ВН	110	2				8,179	2,017	40			
			СН	35	2				0,000	0,000	0			
			НН	10	2				8,136	1,377	450			
			РПН			6			6			6		
			ПБВ			3			3			3		
	ВЛ 35 кВ Заря-Троицк	-	-	35	1				5,678	1,770	90			
	ТН-1-110	-	U	115		113,00			113,00			113,00		
	ТН-2-110	-	U	115		122,00			122,00			122,00		
	ТН-1-35	-	U	38,5		38,20			38,20			38,20		
	ТН-2-35	-	U	38,5		38,20			38,20			38,20		
	ТН-1-10	-	U	11		10,50			10,50			10,50		
	ТН-2-10	-	U	11		10,60			10,60			10,60		
	ТСН-1	ТМ-160 10/0,4		0,38		0,020	0,000	30	0,020	0,000	30	0,020	0,000	30
	ТСН-2	ТМ-160 10/0,4		0,38		0,006	0,000	10	0,006	0,000	10	0,006	0,000	10
ПС 35 кВ Троицк	Т-1	ТМН-4000 35/11	ВН	35	1	0,006	0,028	0	1,389	0,452	22	0,006	0,028	0
			НН	10	1				1,383	0,386	78			
			РПН			4			4			4		
	Т-2	ТМ-4000 35/10,5	ВН	35	2	0,005	0,032	0	0,815	0,154	12	0,005	0,032	0
			НН	10	2				0,810	0,110	44			
			ПБВ			2			2			2		
	ТН-1-10	-	U	10		10,70			10,70			10,70		
	ТН-2-10	-	U	10		10,70			10,70			10,70		
	ТСН-1			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
	ТСН-2			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Моисеевка	Т-1	ТМ-3200 35/10,5	ВН	35	1	0,012	0,141	0	0,760	0,474	12	0,012	0,141	0
			НН	10	1				0,748	0,318	45			
			ПБВ			3			3			3		
	Т-2	ТМН-3200 35/10,5	ВН	35	2	0,012	0,144	0	1,569	0,557	24	0,012	0,144	0
			НН	10	2				1,557	0,359	86			
			РПН			7			7			7		
	ТН-1-10	-	U	10		10,60			10,60			10,60		
	ТН-2-10	-	U	10		10,80			10,80			10,80		
	ТСН-1			0,23		0,000	0,000	0	0,003	0,000	7	0,000	0,000	0
	ТСН-2			0,23		0,000	0,000	0	0,003	0,000	7	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Ханжиново	Т-1	ТМ-2500 35/10,5	ВН	35	1	0,042	0,061	1	0,045	0,058	1	0,048	0,056	1
			НН	10	1	0,038	0,022	3	0,040	0,019	3	0,044	0,017	3
			ПБВ			4			4			4		
	Т-2	ТМН-4000 35/11	ВН	35	2	0,965	0,213	14	0,957	0,205	14	0,956	0,206	15
			НН	10	2	0,959	0,172	50	0,951	0,164	51	0,950	0,164	52
			РПН			4			4			4		
	ТН-1-35	-	U	35		36,47			36,47			36,47		
	ТН-2-35	-	U	35		36,47			36,47			36,47		
	ТН-1-10	-	U	10		11,09			10,82			10,60		
	ТН-2-10	-	U	10		10,42			10,19			10,41		
	ТСН-1			0,38		-0,002	0,000	2	-0,002	0,000	2	-0,002	0,000	2
	ТСН-2			0,38		0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Веренка	Т-1	ТМ-2500 35/10,5	ВН	35	1	0,003	0,033	0	0,003	0,033	0	0,003	0,033	0
			НН	10	1				0,000	0,000	0			
			ПБВ			7			7			7		
	Т-2	ТМ-1600 35/10,5	ВН	35	2	0,003	0,033	0	0,976	0,246	16	0,003	0,033	0
			НН	10	2				0,973	0,172	55			
			ПБВ			3			3			3		
	ТН-1-35	-	U	35		36,47			36,47			36,47		
	ТН-2-35	-	U	35		36,47			36,47			36,47		
	ТН-1-10	-	U	10		10,59			10,59			10,59		
	ТН-2-10	-	U	10		10,58			10,58			10,58		
	ТСН-1			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
	ТСН-2			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5	0,000	0,000	0
УПК Тыреть 500 кВ	ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563)	-	-	500		-229,690	-19,570	274	-398,610	0,033	455	-487,190	0,033	553
	ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565)	-	-	500		267,800	37,080	309	477,920	26,780	542	587,100	21,630	667
	ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566)	-	-	500		225,570	-13,390	271	407,880	-19,570	468	500,580	-19,570	573
	ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568)	-	-	500		-266,770	20,600	303	-489,250	62,830	553	-601,520	87,550	687
	1 мост	-	-	500				287			499			624
	2 мост	-	-	500				287			497			623
	ТН ВЛ-563	-	U	500		518,62			515,25			514,06		
	ТН ВЛ-565	-	U	500		519,92			514,95			512,30		
	ТН ВЛ-566	-	U	500		520,38			515,39			512,71		

	ТН ВЛ-568	-	U	500		521,50			519,58		
	ТСН-1	ТМ-630 10/0,4		0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5
	ТСН-2	ТМ-630 10/0,4		0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5
ПС 110 кВ Бахтай	Т-1	ТДТН-16000 110/35/10	ВН	110	1	3,963	0,693	20	3,984	0,653	21
			СН	35	1	2,405	0,372	37	2,392	0,346	38
			НН	10	1	1,564	0,210	88	1,599	0,200	90
			РПН			9			9		
			ПБВ			3			3		
	Т-2	ТДТН-16000 110/35/10	ВН	110	2	3,222	0,537	16	3,168	0,496	16
			СН	35	2	0,026	0,000	2	0,030	0,000	2
			НН	10	2	3,177	0,513	176	3,123	0,482	178
			РПН			9			9		
			ПБВ			3			3		
	ВЛ 35 кВ Бахтай-Апхульта	-	-	35	1	2,466	0,323	38	2,453	0,296	38
	ВЛ 35 кВ Бахтай-Ст.Нукуты	-	-	35	2	0,018	0,008	2	0,017	0,007	2
	ТН-1-110	-	U	115		117,53			113,72		
	ТН-2-110	-	U	115		112,87			109,15		
	ТН-1-35	-	U	38,5		36,87			35,71		
	ТН-2-35	-	U	38,5		37,25			36,03		
	ТН-1-10	-	U	11		10,36			10,09		
	ТН-2-10	-	U	11		10,31			10,05		
	ТСН-1	ТМ-250 10/0,4		0,38		0,018	-0,001	37	0,017	-0,001	37
	ТСН-2	ТМ-250 10/0,4		0,38		0,002	-0,001	7	0,002	-0,001	7
ПС 35 кВ Апхульта	Т-1	ТМ-2500 35/10,5	ВН	35	1	0,005	0,024	0	1,117	0,218	18
			НН	10	1				1,112	0,162	63
			ПБВ			2			2		
	Т-2	ТМ-2500 35/10,5	ВН	35	2	0,005	0,025	0	1,197	0,186	19
			НН	10	2				1,192	0,126	68
			ПБВ			2			2		
	ТН-1-35	-	U	35		36,87			35,71		
	ТН-2-35	-	U	35		36,87			35,71		
	ТН-1-10	-	U	10		10,25			10,25		
	ТН-2-10	-	U	10		10,23			10,23		
	ТСН-1			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5
	ТСН-2			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5
ПС 110 кВ Балаганск	Т-1	ТДТН-10000 110/35/6	ВН	110	1	5,212	1,451	25	5,062	1,359	24
			СН	35	1	2,603	0,611	40	2,622	0,586	40
			НН	10	1	2,577	0,398	134	2,410	0,363	125
			РПН			9			9		
			ПБВ			3			3		
	Т-2	ТДТН-10000 110/35/6	ВН	110	2	4,973	1,315	23	4,969	1,294	23
			СН	35	2	0,970	0,195	15	1,029	0,189	16
			НН	10	2	3,970	0,660	206	3,908	0,654	204
			РПН			9			9		
			ПБВ			2			2		
	ВЛ 35 кВ Балаганск-Заславск	-	-	35	1	2,153	0,323	32	2,118	0,309	32
	ВЛ 35 кВ Балаганск-Тарнополь А	-	-	35	1	0,549	0,137	9	0,603	0,130	9
	ВЛ 35 кВ Балаганск-Тарнополь Б	-	-	35	2	1,004	0,187	15	1,063	0,174	16
	ТН-1-110	-	U	115		121,11			119,54		
	ТН-2-110	-	U	115		120,81			119,26		
	ТН-1-35	-	U	38,5		40,49			40,40		
	ТН-2-35	-	U	38,5		39,95			39,40		
	ТН-1-10	-	U	11		11,44			11,40		
	ТН-2-10	-	U	11		11,29			11,24		
	ТСН-1	ТМ-160 10/0,4		0,38		0,023	0,001	30	0,023	0,001	30
	ТСН-2	ТМ-160 10/0,4		0,38		0,006	0,000	4	0,006	0,000	4
ПС 35 кВ Тарнополь	Т-1	ТМ-4000 35/10,5	ВН	35	1	0,007	0,040	0	0,598	0,202	9
			НН	10	1				0,591	0,155	32
			ПБВ			1			1		
	Т-2	ТМ-4000 35/11	ВН	35	2	0,006	0,032	0	1,018	0,253	15
			НН	10	2				1,012	0,202	53
			РПН			1			1		
	ТН-1-10	-	U	10		11,15			11,15		
	ТН-2-10	-	U	10		11,23			11,23		
	ТСН-1			0,22		0,000	0,000	0	0,003	0,000	7
	ТСН-2			0,22		0,000	0,000	0	0,003	0,000	7
ПС 35 кВ Заславск	Т-1	ТМ-2500 35/10,5	ВН	35	1	1,204	0,355	18	1,211	0,355	18
			НН	10	1	1,199	0,293	65	1,206	0,293	66
			ПБВ			1			1		
	Т-2	ТМ-2500 35/10,5	ВН	35	2	0,806	0,181	11	0,765	0,164	10
			НН	10	2	0,801	0,142	42	0,760	0,127	39
			ПБВ			1			1		
	ТН-1-10	-	U	10		10,96			10,94		
	ТН-2-10	-	U	10		10,11			10,21		
	ТСН-1,2			0,38		0,009	0,000	23	0,010	0,000	23
ПС 110 кВ Новонукутск	Т-1	ТДТНФ-25000 110/35/10	ВН	110	1	10,639	2,767	52	10,829	2,488	53
			СН	35	1	6,165	1,739	91	6,325	1,454	94
			НН	10	1	4,183	0,284	219	4,214	0,263	222
			РПН			10			10		
			ПБВ			3			3		
	Т-2	ТДТН-25000 110/35/10	ВН	110	2	14,480	3,460	77	14,242	3,379	78
			СН	35	2	4,945	1,393	75	4,906	1,410	76
			НН	10	2	9,353	1,264	482	9,156	1,078	487
			РПН			14			14		
			ПБВ			3			3		
	ВЛ 35 кВ Новонукутск-Новоленино	-	-	35	1	2,704	0,688	38	2,825	0,692	41
	ВЛ 35 кВ Новонукутск-Гипс.Рудник	-	-	35	1	3,405	1,038	52	3,420	0,768	53
	ВЛ 35 кВ Залари-Новонукутск с отпайками	-	-	35	2	3,625	0,993	55	3,598	1,099	56
	ВЛ 35 кВ Новонукутск-Ст.Нукуты	-	-	35	2	1,226	0,189	18	1,221	0,145	18
	ТН-1-110	-	U	115		120,31			119,64		
	ТН-2-110	-	U	115		113,43			112,48		
	ТН-1-35	-	U	38,5		39,70			39,57		
	ТН-2-35	-	U	38,5		38,66			38,51		
	ТН-1-10	-	U	11		11,32			11,26		
	ТН-2-10	-	U	11		11,06			10,96		
	ТСН-1	ТМ-100 10/0,4		0,38		0,000	-0,001	2	0,002	-0,001	2
	ТСН-2	ТМ-100 10/0,4		0,38		0,000	-0,001	0	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Ст.Нукуты	Т-1	ТМ-2500 35/10,5	ВН	35	1	0,006	0,031	0	0,534	0,138	8
			НН	10	1				0,528	0,100	29
			ПБВ			1			1		
	Т-2	ТМ-2500 35/10,5	ВН	35	2	0,006	0,028	0	0,630	0,114	9
			НН	10	2				0,624	0,076	34
			ПБВ			1			1		
	ТН-1-35	-	U	35		38,66			38,51		
	ТН-2-35	-	U	35		38,66			38,51		
	ТН-1-10	-	U	10		10,77			10,77		
	ТН-2-10	-	U	10		10,77			10,77		
	ТСН-1,2			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5
ПС 35 кВ Новоленино	Т-1	ТМ-4000 35/10,5	ВН	35	1	1,883	0,505	27	1,940	0,521	28
			НН	10	1	1,875	0,398	93	1,932	0,408	98
			ПБВ			1			1		
	Т-2	ТМ-4000 35/10,5	ВН	35	2	0,181	0,138	3	0,171	0,151	3
			НН	10	2	0,171	0,074	11	0,161	0,087	10
			ПБВ			2			2		
	ТН-1-10	-	U	10		11,43			11,36		
	ТН-2-10	-	U	10		11,25			11,19		
	ТСН-1			0,22		0,005	0,001	9	0,005	0,001	9
	ТСН-2			0,22		0,001	-0,001	1	0,002	-0,003	9
ПС 35 кВ Первомайск	Т-1	ТМН-1600 35/11	ВН	35	1	0,065	0,032	1	0,073	0,045	1
			НН	10	1	0,060	0,007	3	0,068	0,020	4
			ПБВ			2			2		
	Т-2	ТМ-1600 35/10,5	ВН	35	2	0,475	0,088	6	0,480	0,084	6
			НН	10	2	0,475	0,080	23	0,480	0,076	22
			ПБВ			4			4		
	ТН-1-10	-	U	10		11,32			11,29		
	ТН-2-10	-	U	10		11,20			11,07		
	ТСН-1			0,22		0,015	0,000	52	0,016	0,000	51
	ТСН-2			0,22		0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
ПС 35 кВ Бажир	Т-1	ТМ-4000 35/10,5	ВН	35	1	0,007	0,040	0	3,330	1,338	53
			НН	10	1				3,323	1,074	184
			ПБВ			1			1		
	ТН-1-10	-	U	10		10,99			10,99		
	ТСН-1			0,38		0,000	0,000	0	0,003	0,000	5

Главный инженер
(должность)

Дружинин А.Г.
Ф.И.О.

Начальник СТЭ
(должность)

Жукова Н.Н.
Ф.И.О.