Приложение 9

Сведения о графиках нормальных перетоков электрического режима по данным контрольных замеров интерфейсов/сечений, погрузки и уровней напряжения ВЭС за характерные часы контрольного замера 17 июня 2026 года

Диспетчерское наименование подстанции	Диспетчерское наименование (имя) стороны трансформатора, линии электропередачи, стороны трансформатора напряжения, средства компенсации	Тип (имя) графиков трансформаторов. При наличии расщепленной обмотки в скобках	Сторона (имя) стороны Устройства	Номинальная мощность СШ	0:00 (ночь) Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	3:00 (ночь) Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	6:00 (утро) Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	9:00 (утро) Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	12:00 (полдень) Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	15:00 (вечер) Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	18:00 (вечер) Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А	21:00 (ночь) Активная мощность, МВт	Реактивная мощность, Мвар	Ток, А
1	2	3	4	5	6	7	8	10	7	8	10	7	8	10	7	8	10	7	8	10	7	8	10	7	8	10	7	8	10
ПС 110 кВ Покровская	Т-1	ТР ДЦ-40000/110 (10)	ВН	110	1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
			НН	10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РПН	110	2	4,54	0,58	23,00	4,79	0,55	24,00	5,02	0,62	25,00	5,29	0,60	27,00	5,32	0,67	28,00	5,44	0,70	27,00	5,48	0,70	27,00	5,37	0,75	27,00	5,31
			ПСШ	35	2	4,52	0,47	296,00	4,74	0,46	277,00	5,00	0,49	295,00	5,06	0,54	312,00	5,32	0,60	308,00	5,38	0,62	312,00	5,48	0,60	315,00	5,37	0,70	307,00	5,49
			U	110	1	119,10			117,90			118,00			118,10			118,30			119,10			119,30			119,70		
			U	110	1	119,00			117,80			118,00			118,10			118,30			119,00			119,30			119,70		
			I	10	1	10,13			10,05			10,08			10,12			10,08			10,19			10,15			10,19		
			I	10	1	10,12			10,01			10,02			10,14			10,04			10,14			10,13			10,18		
	ТСН-1	ТМТ СЭМ3 ПС110/10	I	10	1	0,05	0,00	4,00	0,06	0,00	4,00	0,06	0,00	4,00	0,05	0,00	3,00	0,08	0,00	6,00	0,06	0,00	4,00	0,06	0,00	4,00	0,08	-0,01	5,00
	ТСН-2	ТМТ СЭМ3 ПС110/10	I	10	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Т-2	ТДТН-40000/110/35/11	ВН	110	1	0,83	2,22	35,00	7,05	2,00	36,00	7,63	2,63	40,00	8,14	3,03	42,00	8,76	3,23	44,00	8,76	3,23	45,00	9,07	3,37	46,00	8,72	3,23	44,00
			СН	35	1	3,37	1,11	57,00	3,52	1,16	60,00	3,87	1,27	66,00	4,11	1,35	70,00	4,19	1,53	78,00	4,66	1,53	79,00	4,81	1,58	81,00	4,63	1,52	78,00	4,58
			НН	10	1	4,43	1,13	251,00	3,52	1,15	209,00	3,78	1,24	223,00	4,03	1,32	238,00	4,14	1,36	244,00	4,15	1,37	241,00	4,27	1,41	250,00	4,13	1,37	243,00	4,16
			РПН	110	2				4,00			4,00			4,00			4,00			4,00			4,00			4,00		
			ПСШ	35	2				3,00			3,00			3,00			3,00			3,00			3,00			3,00		
	Т-2	ТДТН-40000/110/35/11	ВН	110	2	3,79	1,09	19,00	4,18	1,40	20,00	4,47	1,21	22,00	4,66	1,26	23,00	4,88	1,35	24,00	4,84	1,35	24,00	5,10	1,42	25,00	5,14	1,41	26,00	5,21
			СН	35	2	2,64	0,86	45,00	2,73	0,90	46,00	2,93	0,96	50,00	3,09	1,01	52,00	3,19	1,05	54,00	3,19	1,05	54,00	3,32	1,09	56,00	3,28	1,08	56,00	3,33
			НН	10	2	2,64	0,69	65,00	2,53	0,70	62,00	2,67	0,64	65,00	2,69	0,68	62,00	2,80	0,68	68,00	2,81	0,68	68,00	2,86	0,72	70,00	2,80	0,68	68,00	2,84
			РПН	110	2				4,00			4,00			4,00			4,00			4,00			4,00			4,00		
			ПСШ	35	2				3,00			3,00			3,00			3,00			3,00			3,00			3,00		
	В-13 кВ Пожвицкая-Сыктывкар 1	-	-	35	1	1,95	0,64	33,00	2,00	0,66	34,00	2,17	0,71	37,00	2,23	0,73	38,00	2,35	0,77	40,00	2,48	0,81	42,00	2,55	0,84	43,00	2,49	0,82	42,00	2,45
ПС 110 кВ Пожвицкая	В-13 кВ Пожвицкая-Дордорина 1	-	-	35	1	1,48	0,49	25,00	1,53	0,50	26,00	1,76	0,58	30,00	1,84	0,64	33,00	2,18	0,72	37,00	2,18	0,72	37,00	2,25	0,74	38,00	2,26	0,74	38,00	2,27
	В-13 кВ Пожвицкая-Сыктывкар А	-	-	35	2	1,62	0,53	27,00	1,72	0,57	29,00	1,84	0,60	31,00	1,84	0,61	31,00	1,90	0,63	32,00	1,91	0,63	32,00	2,04	0,67	34,00	2,10	0,69	35,00	1,99
	В-13 кВ Пожвицкая-Дордорина А	-	-	35	2	1,20	0,39	20,00	1,25	0,41	21,00	1,42	0,47	24,00	1,43	0,47	24,00	1,60	0,53	27,00	1,55	0,51	26,00	1,56	0,51	26,00	1,56	0,51	26,00	1,60
ПС 35 кВ Дорожная	Т-1	ТМН-6300/35	ВН	110	2			118,00			118,00			118,00			118,00			118,00			118,00			118,00			118,00
			НН	10	2			118,00			118,00			118,00			118,00			118,00			118,00			118,00			118,00
	ТН-1,10		U	35	1	35,96			35,66			35,64			35,70			35,75			35,86			36,07			36,26		
	ТН-2,10		U	35	1	35,96			35,66			35,64			35,70			35,75			35,86			36,07			36,26		
	ТН-3,10		U	35	2	36,39			36,09			36,06			36,11			36,12			36,27			36,43			36,46		
	ТН-4,10		U	35	2	36,39			36,09			36,06			36,11			36,12			36,27			36,43			36,46		
	ТН-5,10		U	10	2	10,30			10,18			10,22			10,21			10,25			10,26			10,31			10,31		
	ТН-6,10		U	10	2	10,30			10,18			10,22			10,21			10,25			10,26			10,31			10,31		
	ТМТ-10/0,4	ТМТ-10/0,4	ВН	10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НН	0,4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Т-1	ЭТМ-1000/35	ВН	35	1	1,72	0,24	29,00	1,29	0,23	21,00	1,35	0,21	23,00	1,49	0,25	25,00	1,69	0,25	26,00	1,60	0,22	26,00	1,57	0,27	26,00	1,58	0,25	26,00	1,55
			НН	10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РПН	110	2				9,00			9,00			9,00			9,00			9,00			9,00			9,00		
	Т-2	ТМН-6300/35	ВН	35	2	1,50	0,28	25,00	1,59	0,24	26,00	1,79	0,34	30,00	2,02	0,28	33,00	2,29	0,30	37,00	2,29	0,32	37,00	2,33	0,38	38,00	2,33	0,38	38,00	2,34
			НН	10	2	1,49	0,23	86,00	1,57	0,19	91,00	1,78	0,21	103,00	2,01	0,23	115,00	2,28	0,28	130,00	2,27	0,27	129,00	2,36	0,34	134,00	2,33	0,29	132,00	2,33
			РПН	110	2				10,00			10,00			10,00			10,00			10,00			10,00			10,00		
	ТН-1,10		U	35	1	35,96			35,66			35,64			35,70			35,75			35,86			36,06			36,07		
	ТН-2,10		U	35	1	35,96			35,66			35,64			35,70			35,75			35,86			36,06			36,07		
	ТН-3,10		U	35	2	36,27			35,97			35,94			35,99			36,01			36,15			36,35			36,36		
	ТН-4,10		U	35	2	36,27			35,97			35,94			35,99			36,01			36,15			36,35			36,36		
	ТН-5,10		U	10	2	10,28			10,17			10,20			10,19			10,23			10,24			10,29			10,29		
	ТН-6,10		U	10	2	10,28			10,17			10,20			10,19			10,23			10,24			10,29			10,29		
	ТМТ-10/0,4	ТМТ-10/0,4	ВН	10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НН	0,4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Т-1	ЭТДН-25000/110/35/11	ВН	110	1	0,58	0,22	12,00	1,54	0,61	40,00	2,00	0,65	52,00	2,25	0,74	60,00	2,33	0,76	63,00	2,29	0,75	62,00	2,33	0,77	63,00	2,31	0,76	62,00	2,32
			СН	35	1	0,58	0,22	12,00	1,54	0,61	40,00	2,00	0,65	52,00	2,25	0,74	60,00	2,33	0,76	63,00	2,29	0,75	62,00	2,33	0,77	63,00	2,31	0,76	62,00	2,32
			НН	10	1	0,58	0,21	59,00	1,65	0,20	61,00	1,73	0,21	70,00	1,17	0,21	49,00	1,15	0,21	70,00	1,17	0,21	69,00	1,15	0,21	72,00	1,32	0,24	77,00	1,32
			РПН	110	2				9,00			9,00			9,00			9,00			9,00			9,00			9,00		
	Т-2	ЭТДН-25000/110/35/11	ВН	35	2	1,91	0,64	34,00	2,04	0,59	34,00	2,23	0,68	38,00	2,20	0,60	37,00	2,41	0,63	40,00	2,33	0,63	40,00	2,44	0,69	42,00	2,45	0,69	42,00	2,52
			НН	10	2	1,94	0,54	130,00	2,09	0,50	130,00	2,26	0,60	150,00	2,28	0,60	150,00	2,40	0,64	160,00	2,41	0,64	160,00	2,47	0,67	160,00	2,47	0,67	160,00	2,52
			РПН	110	2				9,00			9,00			9,00			9,00			9,00			9,00			9,00		
	ТН-1,10		U	35	1	35,61			35,31			35,29			35,35			35,40			35,51			35,71			35,72		
	ТН-2,10		U	35	1	35,61			35,31			35,29			35,35			35,40			35,51			35,71			35,72		
	ТН-3,10		U	35	2	36,11			35,81			35,78			35,83			35,85			35,96			36,17			36,18		
	ТН-4,10		U	35	2	36,11			35,81			35,78			35,83			35,85			35,96			36,17			36,18		
	ТН-5,10		U	10	2	10,24			10,15			10,18			10,17			10,21			10,22			10,27			10,28		
	ТН-6,10		U	10	2	10,24			10,15			10,18			10,17			10,21			10,22			10,27			10,28		
	ТМТ-10/0,4	ТМТ-10/0,4	ВН	10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НН	0,4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПС 35 кВ Гнилая	Т-1	ТМН-6300/35	ВН	35	2	1,70	0,58	29,00	1,89	0,62	32,00	2,07	0,68	35,00	2,31	0,76	39,00	2,79	0,92	47,00	2,69	0,88	45,00	2,98	0,98	50,00	2,67	0,84	43,00	2,51
			НН	10	2	1,68	0,68	114,00	1,85	0,73	125,00	2,07	0,81	140,00	2,01	0,79	136,00	2,07	0,81	140,00	2,04	0,80	138,00	2,13	0,84	145,00	2,14	0,84	145,00	2,15
			РПН	110	2				10,00			10,00			10,00			10,00			10,00			10,00			10,00		
	ТН-1,10		U	35	1	36,11			35,80			35,77			35,83			35,86			36,00			36,22			36,23		
	ТН-2,10		U	35	1	36,11			35,80			35,77			35,83			35,86			36,00			36,22			36,23		
	ТМТ-10/0,4	ТМТ-10/0,4	ВН	10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НН	0,4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПС 35 кВ Горная	Т-1	ТДТН-40000/35	ВН	110	1	0,87	0,29	15,07	0,87	0,29	15,17	0,87	0,29	15,12	0,87	0,29	15,12	0,87	0,29	15,12	0,87	0,29	15,12	0,87	0,29	15,12	0,86	0,28	15,00	0,86
			СН	35	1	0,90	0,29	32,00	0,90	0,29	32,00	0,90	0,29	32,00	0,90	0,29	32,00	0,90	0,29	32,00	0,90	0,29	32,00	0,90	0,29	32,00	0,90	0,29	32,00	0,90
			НН	10	1				4,00			4,00			4,00			4,00			4,00			4,00			4,00		
			РПН	110	2				4,00			4,00			4,00			4,00			4,00			4,00			4,00		
	ТН-1,10		U	110	1	119,20			118,00			118,00			118,10			118,30			119,00			119,20			119,60		
	ТН-2,10		U	110	1	119,20			118,00			118,00			118,10			118,30			119,00			119,20			119,60		
	ТМТ-6/10/0,4	ТМТ-6/10/0,4	ВН	10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НН	0,4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПС 35 кВ Гранкомбинат	Т-2	ТДН-16000/35	ВН	110	2	1,83	0,60	108,00	2,03	0,67	121,00	2,17	0,71	129,00	2,61	0,79	184,00	2,59	0,85	154,00	2,90	0,95	170,00	2,86	0,94	170,00	2,92	0,96	174,00	2,96
			НН	10	2				10,00			10,00			10,00			10,00			10,00			10,00			10,00		
	ТН-1,10		U	35	1	35,80			35,50			35,50			35,40			35,50			35,60			35,80			35,70		
	ТН-2,10		U	35	1	35,80			35,50			35,50			35,40			35,50			35,60			35,80			35,70		
	ТМ-6/10/0,4	ТМ-6/10/0,4	ВН	10	1	10,31			10,19			10,22			10,17			10,19			10,24			10,22			10,29		
			НН	0,4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПС 35 кВ Валежа	Т-1	ТДН-6300/35	ВН	35	2	0,83	0,27	15,00	0,87	0,28	16,00	0,87	0,28	16,00	0,87	0,28	16,00	0,87	0,28	16,00	0,87	0,28	16,00	0,87	0,28	16,00	0,87	0,28	16,00	0,87
			НН	10	2	0,03	0,02	1,00	0,03	0,02	1,00	0,03	0,02	1,00	0,03	0,02	1,00	0,03	0,02	1,00	0,03	0,02	1,00	0,03	0,02	1,00	0,03	0,02	1,00
			РПН	110	2				10,00			10,00			10,00			10,00			10,00			10,00			10,00		
	ТН-1,10		U	35	1	35,80			35,50			35,50			35,40			35,50			35,60			35,80			35,70		
	ТН-2,10		U	35	1	35,80			35,50			35,50			35,40			35,50			35,60			35,80			35,70		
	ТМ-6/10/0,4	ТМ-6/10/0,4	ВН	10	1	10,31			10,19			10,22			10,17			10,19			10,24			10,22			10,29		
			НН	0,4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПС 35 кВ Кургаш	Т-1	ТМН-6300/35	ВН	35	2	0,83	0,27	15,00	0,87	0,28	16,00	0,87	0,28	16,00	0,87	0,28	16,00	0,87	0,28	16,00	0,87	0,28	16,00	0,87	0,28	16,00	0,87	0,28	16,00	0,87
			НН	10	2	0,03	0,02	1,00	0,03	0,02	1,00	0,03	0,02	1,00	0,03	0,02	1,00	0,03	0,02	1,00	0,03	0,02	1,00	0,03	0,02	1,00	0,03	0,02	1,00
			РПН	110	2				10,00			10,00			10,00			10,00			10,00			10,00			10,00		
	ТН-1,10		U	35	1	35,80			35,50			35,50			35,40			35,50			35,60			35,80			35,70		
	ТН-2,10		U	35	1	35,80			35,50			35,50			35,40			35,50			35,60			35,80			35,70		
	ТМ-6/10/0,4	ТМ-6/10/0,4	ВН	10	1	10,31			10,19			10,22			10,17			10,19			10,24			10,22			10,29		
			НН	0,4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПС 110 кВ Кедрун	Т-1	ТДТН-25000/110	ВН	110	1	119,00			117,70			118,00			118,10			118,30			119,00			119,30			119,70		
			СН	35	1	119,10			117,80			118,10			118,10			118,40			119,50			119,70			120,00		
			НН	10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РПН	110	2				9,00			9,00			9,00			9,00			9,00			9,00			9,00		
	ТН-1,10		U	110	1	119,00			117,70			118,00			118,10			118,30			119,00			119,30			119,70		
	ТН-2,10		U	110	1	119,10			117,80			118,10			118,10			118,40			119,50			119,70			120,00		
	ТМТ-10/0,4	ТМТ-10/0,4	ВН	10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НН	0,4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПС 110 кВ Хомутовка	Т-1	ЭТДН-25000/110/35/11	ВН	110	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СН	35	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НН	10	1	3,23	0,41	71,00	1,18	0,36	68,00	1,45	0,49	87,00	1,05	0,35	63,00	1,13	0,37	70,00	1,17	0,37	70,00	1,21	0,40	73,00	1,21	0,40	73,00	1,23
			РПН	110	2				5,00			5,00			5,00			5,00			5,00			5,00			5,00		
			ПСШ	35	2				3,00			3,00			3,00			3,00			3,00			3,00			3,00		
	В-110 кВ Усть-Уда – Усть-Ордынская с отпайкой на ПС Усть-Уда	-	-	110	1	13,00	-11,00	84,00	14,00	-11,00	90,00	17,00	-10,00	97,00	19,00	-10,00	108,00	20,00	-9,00	114,00	20,00	-9,00	115,00	20,00	-9,00	115,00	20,00	-9,00	115,00
	В-110 кВ Усть-Уда – Усть-Ордынская с отпайкой на ПС Ольхон	-	-	110	2	14,00	-10,00	87,00	15,00	-11,00	94,00	17,00	-13,00	110,00	20,00	-10,00	114,00	21,00	-9,00	115,00	21,00	-9,00	114,00	18,00	-8,00	100,00	20,00	-9,00	114,00
	В-110 кВ Приангарская – Усть-Уда с отпайкой	-	-	110	1	-23,00	3,00	120,00	-23,00	5,00	119,00	-24,00	6,00	127,00	-27,00	6,00	139,00	-27,00	5,00	141,00	-28,00	5,00	143,00	-27,00	2,00	128,00	-26,00	1,00	130,00
	В-110 кВ Приангарская – Усть-Уда с отпайкой	-	-	110	2	-25,00	2,00	132,00	-26,00	4,00	130,00	-28,00	5,00	140,00	-30,00	5,00	153,00	-31,00	4,00	157,00	-32,00	4,00	160,00	-31,00	1,00	157,00	-29,00	1,00	145,00
	Т-1 (В-110 кВ ТЭЦ-10 – Усть-Уда)	-	-	110	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Т-2 (В-110 кВ ТЭЦ-10 – Усть-Уда)	-	-	110	2	0,00	0,00

| | | |