

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс.кВт*ч										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
76	ООО "Стройсервис Плюс" (майнинг) У-ИТЭЦ ТВСК ПС 220 кВ №6 РУ 6кВ яч. 32-6п, РУ 6кВ яч. 43-6п, РУ 6кВ яч. 46-6п, РУ 6кВ яч. 74-6п	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
77	ООО "БИТРИВЕР-К" (майнинг) У-ИТЭЦ ТВСК ПС 220 кВ №6 РУ 6кВ яч. 1-6п, РУ 6кВ яч. 59-6п, РУ 6кВ яч. 63-6п, РУ 6кВ яч. 80-6п, РУ 6кВ яч. 85-6п	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
78	ООО "Бит +" (майнинг) ТЭЦ-6 участок ТИ и ТС, РГК РУ-6 кВ секция 1Р яч. № 6, 7 РГК РУ-6 кВ секция 2Р яч. № 15, 16 РГК РУ-6 кВ секция 4Р яч. № 7, 9 РГК РУ-6 кВ секция 5Р яч. № 8, 9, 10, 11	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
79	ООО "Битривер РУС" (майнинг) ТЭЦ-6 участок ТИ и ТС, э/к "Энергетик" КРУ-10 кВ яч.4 э/к "Энергетик" КРУ-10 кВ яч.6 э/к "Энергетик" КРУ-10 кВ яч.11 э/к "Энергетик" КРУ-10 кВ яч.12 э/к "Энергетик" КРУ-10 кВ яч.16 э/к "Энергетик" КРУ-10 кВ яч.19 э/к "Энергетик" КРУ-10 кВ яч.21 э/к "Энергетик" КРУ-10 кВ яч.27 э/к "Энергетик" КРУ-10 кВ яч.29 э/к "Энергетик" КРУ-10 кВ яч.32	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
80	ООО "Энерго Поток" (майнинг)* ПС 110 кВ Алгатуй РУ-6 кВ (Т-1) яч. № 10	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
81	ЗАО "СЭМЗ" (майнинг) ПС 110 кВ СТЭМИ ЗРУ-6 кВ яч. 31 ВМ-6кВ №787 ПС 110 кВ СТЭМИ ЗРУ-6 кВ яч.12 ВМ-6кВ №778 ПС 110 кВ СТЭМИ ЗРУ-6 кВ яч.3 ВМ-6кВ №779 ПС 110 кВ СТЭМИ ЗРУ-6 кВ яч.25 ВМ-6кВ №789	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
82	Иркутская дистанция электроснабжения Начальник Кучумов Алексей Петрович тел.63-84-15 энергодиспетчер тел. 63-52-58 ПС 110 кВ Половина , 11,14,16,17Ф-10 кВ; 2Вв-27,5 кВ1,2Т								39,85	79,71	119,56	159,42
83	Иркутская дистанция электроснабжения Начальник Кучумов Алексей Петрович тел.63-84-15 энергодиспетчер тел. 63-52-58 ПС 110 кВ Мальта, 11,14,15,16Ф-10 кВ;								1,06	2,12	3,19	4,25
84	Иркутская дистанция электроснабжения Начальник Кучумов Алексей Петрович тел.63-84-15 энергодиспетчер тел. 63-52-58 ПС 110 кВ Усолье-Сибирское, 11,14,15,16 Ф-10 кВ; Вв-27,5 кВ 1,2Т								43,51	87,01	130,52	174,03
85	Иркутская дистанция электроснабжения Начальник Кучумов Алексей Петрович тел.63-84-15 энергодиспетчер тел. 63-52-58 ПС 110 кВ Тельма, 11,16,18 Ф-10 кВ;								5,70	11,41	17,11	22,81

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс.кВт*ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	Иркутская дистанция электроснабжения Начальник Кучумов Алексей Петрович тел.63-84-15 энергодиспетчер тел. 63-52-58 ПС 110 кВ Суховская, Вв10кВ 1,2 Т; Вв27,5кВ 1,2 Т							55,01	110,02	165,02	220,03
87	Иркутская дистанция электроснабжения Начальник Кучумов Алексей Петрович тел.63-84-15 энергодиспетчер тел. 63-52-58 ПС 110 кВ Мегет, 1,2,5,6,14,16 Ф-10 кВ;							7,19	14,37	21,56	28,74
88	Иркутская дистанция электроснабжения Начальник Кучумов Алексей Петрович тел.63-84-15 энергодиспетчер тел. 63-52-58 ПС 110 кВ Иркутск-сортировочный, 1,2,4,5,6,10,11,12 Ф-10 кВ; Вв 27,5 кВ 1,2,3 Т							69,74	139,47	209,21	278,94
89	Иркутская дистанция электроснабжения Начальник Кучумов Алексей Петрович тел.63-84-15 энергодиспетчер тел. 63-52-58 ПС 110 кВ Максимовская, 11,16 Ф-10 кВ;							4,82	9,64	14,47	19,29
90	Иркутская дистанция электроснабжения Начальник Кучумов Алексей Петрович тел.63-84-15 энергодиспетчер тел. 63-52-58 ПС 110 кВ Академическая, 1 Вв 110 кВ							27,46	54,93	82,39	109,86
91	Иркутская дистанция электроснабжения Начальник Кучумов Алексей Петрович тел.63-84-15 энергодиспетчер тел. 63-52-58 ПС 110 кВ Гончарово, 6, 11,14,16 Ф-10 кВ; Вв 27,5 кВ							68,18	136,36	204,54	272,72
92	Мысовская дистанция электроснабжения Начальник Заломин Юрий Михайлович тел. 5-47 энергодиспетчер тел. 5-32-29 ПС 220 кВ Слюдянка Ф-10кВ 3,; Вв27,5кВ 3,4Т;							50,07	100,13	150,20	200,27
93	Мысовская дистанция электроснабжения Начальник Заломин Юрий Михайлович тел. 5-47 энергодиспетчер тел. 5-32-29 ПС 220 кВ Байкальск , Вв 27,5 кВ 1, 2 Т;							46,70	93,41	140,11	186,82
94	Коршуниха-Ангарская дистанция электроснабжения Начальник Корсаков Алексей Алексеевич тел.7-31-31 энергодиспетчер тел.7- 31-50 ПС 110 кВ Черная, Вв 27,5 кВ 1,2 Т							37,27	74,54	111,82	149,09
95	Коршуниха-Ангарская дистанция электроснабжения Начальник Корсаков Алексей Алексеевич тел.7-31-31 энергодиспетчер тел.7- 31-50 ПС 110 кВ Коршуниха тяг., Вв-6 кВ 1,2 Т; Вв-27,5 кВ 1,2 Т							29,53	59,06	88,59	118,12
96	Северобайкальская дистанция электроснабжения Варфоломеев Денис Юрьевич тел. 3-27-14 энергодиспетчер тел. 3-23-70 ПС 220 кВ Улькан Вв-55кВ1,2,3Т;2,3Ф-10кВ							25,36	50,72	76,09	101,45
97	Северобайкальская дистанция электроснабжения Варфоломеев Денис Юрьевич тел. 3-27-14 энергодиспетчер тел. 3-23-71 ПС 220 кВ Кунерма Вв-55кВ1,2,3Т;3,4Ф-10кВ;							12,30	24,60	36,90	49,19

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс.кВт*ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	ПК "Приморский" (ввод графиков осуществляет персонал АО "Группа "Илим" в г. Братске) ПС 110 кВ Насосная, ГПП-1-6 кВ, ЛЭП-601 яч.25	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64
122	ПГК "Целлюлозник" (ввод графиков осуществляет персонал АО "Группа "Илим" в г. Братске) ПС 110 кВ Насосная, ГПП-1-6 кВ, ТП-232	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
123	ООО "Комсомольская БМТС" (ввод графиков осуществляет персонал АО "Группа "Илим" в г. Братске) ПС 110 кВ "Хлорная" ГПП-3 10 кВ яч.53	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
124	ООО "Айсберг-Сибирь" (ввод графиков осуществляет персонал АО "Группа "Илим" в г. Братске) ПС 110 кВ "Хлорная" ГПП-3 10 кВ яч .24, яч. 25	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07
125	ООО "Электро Мотор Ремонт" (ввод графиков осуществляет персонал АО "Группа "Илим" в г. Братске) Промплощадка АО гр.Илим г.Братск: РП-18 ТП-20 Т-2	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
126	ПАО "Мечел" ОАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" г.Железногорск-Илимский (ввод графиков осуществляет персонал ОАО "Коршуновский ГОК") ПС 220 кВ Коршуниха ВЛ-110 кВ ГОК-1, 2, 3, 4, ТЭЦ-16 ГРУ-6 кВ ВЛ-6 кВ Промплощадка-1: ПС ГПП-1 ЗРУ-6 кВ; ПС ГПП-6 ЗРУ-6 кВ; ПС Тяговая-1 ЗРУ-6 кВ; ПС Тяговая-1 ЗРУ-10 кВ; ПС Тяговая-2 ЗРУ-6 кВ; ПС Тяговая-2 ЗРУ-10 кВ; РП Промплощадка	84,50	137,58	215,73	248,81	281,89	371,31	468,67	532,92	558,12	600,12
127	АО САЯНСКИХИМПЛАСТ (ввод графиков осуществляет персонал АО САЯНСКИХИМПЛАСТ) Н-Зиминская ТЭЦ, ПС Н-Зиминская; ГПП-1(РМС, ЭРУ, клининг, АТС, ССЛ, ЕСВР)										52,61
ИТОГО по АО "ИЭСК" на период 01.01.2025 по 15.03.2025		6913,30	6966,38	7044,53	7077,61	7110,69	7200,11	13293,42	32288,32	37097,11	59855,29
ИТОГО по АО "ИЭСК" на период 16.03.2025 по 30.09.2025		15322,67	15375,75	15453,90	15486,98	15520,06	15609,48	21702,79	40697,69	45506,48	68264,66

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-36,2).

Примечание:

1 -В соответствии с Актами аварийной и технологической брони может быть отключена немедленно одна линия на время не более 1 часа.

2 -В соответствии с Актами аварийной и технологической брони присоединения ПС 500 кВ Ключи В-220 КРУЭ-А, В-220 КРУЭ-Б могут быть отключены на время не более 6 часов, ПС 220 кВ Шелехово на время 1 час зимой (1,5 часа летом) поочередно.

3 -В соответствии с Актами аварийной и технологической брони присоединения немедленно могут быть отключены на время 45 минут зимой (90 минут лето).

* Майнинговую нагрузку потребителя допустимо учитывать только в период с 16.03.2025 г. по 30.09.2025 г.

Заместитель Генерального директора - главный инженер АО "ИЭСК"



А.В. Хромцов