

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
126	ОГУЭП "Обкоммуэнерго", г. Нижнеудинск, с.Атагай, Касгат, Ук-Бадарановка, Шилицино, Укар	ПС 110 кВ Рубахино	ВВ-35 Порог	ДУ	до 20 мин				2,60						
127			ВВ-35 Атагай	ДУ	до 20 мин					1,63					
128			РУ-27,5 кВ: 1 ФКС	ДУ	до 20 мин										
129			РУ-27,5 кВ: 2 ФКС	ДУ	до 20 мин										
130		ПС 110 кВ Худоселанская (РЖД)	РУ-27,5 кВ: 3 ФКС	ДУ	до 20 мин										16,27
131			РУ-27,5 кВ: 4 ФКС	ДУ	до 20 мин										
132			РУ-27,5 кВ: 5 ФКС	ДУ	до 20 мин										
133			РУ-27,5 кВ: 1 ФКС	ДУ	до 20 мин										
134		ПС 110 кВ Будагово (РЖД)	РУ-27,5 кВ: 2 ФКС	ДУ	до 20 мин										
135			РУ-27,5 кВ: 3 ФКС	ДУ	до 20 мин										
136			РУ-27,5 кВ: 4 ФКС	ДУ	до 20 мин										7,66
137			РУ-27,5 кВ: 5 ФКС	ДУ	до 20 мин										
138			РУ-27,5 кВ: 1 ФКС	ДУ	до 20 мин										
139			РУ-27,5 кВ: 2 ФКС	ДУ	до 20 мин										
140		ПС 110 кВ Замзор (РЖД)	РУ-27,5 кВ: 3 ФКС	ДУ	до 20 мин										
141			РУ-27,5 кВ: 4 ФКС	ДУ	до 20 мин										5,74
142			РУ-27,5 кВ: 5 ФКС	ДУ	до 20 мин										
143	ОАО "РЖД"		РУ-27,5 кВ: 1 ФКС	ДУ	до 20 мин										
144			РУ-27,5 кВ: 2 ФКС	ДУ	до 20 мин										
145		ПС 110 кВ Ук (РЖД)	РУ-27,5 кВ: 3 ФКС	ДУ	до 20 мин										
146			РУ-27,5 кВ: 4 ФКС	ДУ	до 20 мин										
147			РУ-27,5 кВ: 5 ФКС	ДУ	до 20 мин										
148			РУ-27,5 кВ: 1 ФКС	ДУ	до 20 мин										
149			РУ-27,5 кВ: 2 ФКС	ДУ	до 20 мин										
150			РУ-27,5 кВ: 3 ФКС	ДУ	до 20 мин										
151		ПС 110 кВ Нижнеудинск (РЖД)	РУ-27,5 кВ: 4 ФКС	ДУ	до 20 мин										
152			РУ-27,5 кВ: 5 ФКС	ДУ	до 20 мин										18,51
153			РУ-27,5 кВ: 6 ФКС	ДУ	до 20 мин										
154			РУ-27,5 кВ: 8 ФКС	ДУ	до 20 мин										
155			РУ-27,5 кВ: 1 ФКС	ДУ	до 20 мин										
156		ПС 110 кВ Облепиха (РЖД)	РУ-27,5 кВ: 2 ФКС	ДУ	до 20 мин										
157			РУ-27,5 кВ: 3 ФКС	ДУ	до 20 мин										
158			РУ-27,5 кВ: 4 ФКС	ДУ	до 20 мин										11,15
159			РУ-27,5 кВ: 5 ФКС	ДУ	до 20 мин										
Итого по Транзит 110 кВ Тайшет - Тулун						46,45	48,60	52,05	54,65	56,28	56,28	56,28	56,28	56,28	124,99
4.Транзит 110 кВ Тайшет - Огорная															
160			РУ-10 кВ яч. 8 ВВ-10 База ОРСа	ДУ	до 20 мин			0,17							
161			РУ-10 кВ яч. 10 ВВ-10 ЛПК 478 «А»	ДУ	до 20 мин			3,52							
162	База ОРСа, ЛПК, АО "Братские электрические сети", АО Крона	ПС 110 кВ Чуна	РУ-10 кВ яч. 11 ВВ-10 Чуна «А»	ДУ	до 20 мин			3,38							
163			РУ-10 кВ яч. 27 Чуна тяг.	ДУ	до 20 мин			0,70							
164			РУ-10 кВ яч. 18 ВВ-10 Новый поселок	ДУ	до 20 мин			2,49							

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт														
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X					
378	ООО "Байкальская майнинговая компания", ООО "Айти манн"	ПС 220 кВ Малая Елань	яч. 10 кВ № 105 БМК ЯКНО-3 яч. 10 кВ № 206 БМК ЯКНО-4 яч. 10 кВ № 307 БМК ЯКНО-1 яч. 10 кВ № 308 ТП-6554 яч. 10 кВ № 409 БМК ЯКНО-2 яч. 10 кВ № 410 ТП-6555	5	до 20 мин	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
379						4,78														
380						0,40														
381						0,03														
382						4,41														
383						1,89														
384						1,77														
385						4,46														
386						3,00														
387						0,01														
388	1,30																			
389	1,30																			
390	0,40																			
391	0,40																			
392	1,10																			
393	1,20																			
394	5,42																			
395	3,17																			
396	3,00																			
397	4,00																			
398	0,20																			
399	2,80																			
400	0,20																			
401	2,20																			
402	3,40																			
403	3,97																			
404	1,95																			
405	2,36																			
406	2,48																			
407	1,75																			
408	1,81																			
409	3,00																			
410	0,20									0,10										

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
522	г. Иркутск мкр.Ново-Ленино, Алтческие склады, Илолат, Иркутскгеология, Крайне-Терминал, Ирккомпо, ООО Деметра, ст. Батарейная	ПС 220 кВ Ново-Ленино	РУ-6 кВ яч.13 ТП-1059, ТП-666, ТП-408 РУ-6 кВ яч.6 ТП-6440, ТП-2673, ТП-678 Б, ТП-2987, ТП-2199 РУ-6 кВ яч.14 ТП-2282, Крайне-Терминал, ИРКОМПО, ИПОПАТ РУ-6 кВ яч.19 ТП-464, ТП-1063, ТП-647 РУ-6 кВ яч.20 Батарейная	ДУ	до 20 мин			1,00								
523	г. Иркутск Иркутский район рп.Макова, тер.Анисимова, СНТ Птица, ДНТ Восточный, СНТ Удачное, ЖК Луговое, ООО Корпорация бетона, ООО ЦДТ, ООО "РостСибТрейд", потребители ОГУЭП	ПС 110 кВ Пивзавод	РУ-10 кВ яч.24 Плодбаза Б РУ-10 кВ яч.19 ТПК Б, ТП-4861 А РУ-10 кВ яч.6 МФФ-А, ТП-4601 РУ-6 кВ яч.2 В.городок РУ-10 кВ яч.13 ТПК А, ТП-4861 РУ-10 кВ яч.14 АльянсСервис РУ-10 кВ яч.15 МФФ Б, Луговое РУ-10 кВ яч.16 АТП Б РУ-10 кВ яч.17 ДРСУ-5 РУ-10 кВ яч.21 Плодбаза А РУ-6 кВ яч.8 Стройбаза	ОВБ	до 60 мин			0,10 1,60 0,90 3,10 0,30 0,90								
524	г. Иркутск ООО Профсталь, б-р. Рабикова, п.Ново-Иркутский, Исправительная колония №6	ПС 110 кВ Мельниково	РУ-6 кВ яч.42 РП-27 А РУ-6 кВ яч.43 ИЗРВ, Мазухохолство РУ-6 кВ яч.45 ТП-1620 РУ-10 кВ яч.20 ТП-2462 А, ТП-2050 А РУ-6 кВ яч.29 ИТК-Б	ОВБ	до 60 мин				0,50 0,60 3,30 0,90							
525	Иркутский район д.Н.Грудиново, СНТ Потенциал, СНТ Иркутское, СНТ Гелиос, СНТ Энергетик, СНТ Мечта, СНТ Успех, СНТ Топус, СНТ Завидово,	ПС 35 кВ Мельничная Падь	РУ-10 кВ яч.3 ТП-2050 Б РУ-10 кВ яч.5 С-во Иркутское РУ-10 кВ яч.7 ТП-4147 РУ-10 кВ яч.10 Н.Грудиново РУ-10 кВ яч.2 с-во Потенциал	ОВБ	до 60 мин				0,10 5,30 6,20 1,20 8,90 3,20							
526	Иркутский район ПС 35 кВ Смоленщина	ПС 35 кВ Смоленщина	РУ-10 кВ яч.3 ДОК РУ-10 кВ яч.5 Соколовщина РУ-10 кВ яч.8 Поселок РУ-10 кВ яч.10 ТП-4496 РУ-10 кВ яч.14 Мамоны А РУ-10 кВ яч.302 Цветные камни	ОВБ	до 60 мин				6,70 6,20 7,20 0,70 0,40 3,00							

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
572		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
573	Иркутский район		РУ-10 кВ яч.19 ТП-5711, ТП-2314	ДУ	до 20 мин						5,50					
574	пос. Березовый, пос. Хрустальный, СНТ Ивушка, ДНТ Политехническое, п.Ново-Иркутский, ООО Родные Берега, п.Березовый ул.Верхняя, п. Маркова Южный парк, ДНТ Политехническое, снт Энергетик, снт Ветеран, снт Березка, ДНТ Воин		РУ-10 кВ яч.17 ШП Березовый А, РУ-10 кВ яч.5 СНТ Ивушка, РУ-10 кВ яч.8 ТП-6705 Б, РУ-10 кВ яч.10 ТП-1363, РУ-10 кВ яч.16 ТП-2788, ТП-5300, РУ-10 кВ яч.20 П. Березовый В, РУ-10 кВ яч.15 Хрустальный, ТП-2050 Б, РУ-10 кВ яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое								2,40					
575											0,10					
576											0,10					
577											7,70					
578											0,10					
579											2,30					
580											5,90					
581	г. Иркутск		ДНТ Политехническое								4,00					
582	мкр. Радужный, мкр Приморский, АО Труд, ООО Кран-Парк		РУ-6 кВ яч.5 ТП-808, РУ-6 кВ яч.9 ТП-832, ТП-1325, РУ-6 кВ яч.10 ТП-1155, ТП-1155	ОВБ	до 60 мин						0,30					
583											3,80					
584											0,30					
585												1,30				
586	г.Иркутск		РУ-6 кВ яч.18 ТП-1871, РУ-6 кВ яч.17 ТП-5674, ТП-2460, РУ-6 кВ яч. 11 ТП-2641								0,20					
587	ООО "Транзит, м-н Ерши, СНТ Геолог, ОУБУ Пожарно-спасательная служба Иркутской области, СНТ Ангара, СНТ Геолог, МУП Горзаслехоз		РУ-6 кВ яч.21 ТП-2355, РУ-6 кВ яч.7 М. Падь, РУ-6 кВ яч.31 ТП-1437 Б, РУ-6 кВ яч.35 ТП-4351, РУ-6 кВ яч.39 ТП-1934 Б, РУ-6 кВ яч.11 ТП-2370 А, РУ-6 кВ яч.12 ТП-838	ОВБ	до 60 мин						1,10					
588											0,30					
589											6,58					
590											1,63					
591											1,87					
592											0,22					
593											1,00					
594	г.Иркутск		РУ-6 кВ яч.35 ТП-531, РУ-6 кВ яч.27 ТП 1486, ТП-345, РУ-6 кВ яч.40 ТП-310, РУ-6 кВ яч.41 ТП-514, РУ-6 кВ яч.27 ТП-1146, РУ-6 кВ яч.23 ТП-1123, РУ-6 кВ яч.7 ТП-359, РУ-6 кВ яч.13 ТП-574, РУ-6 кВ яч.16 ТП-551	ОВБ	до 60 мин						0,80					
595	предметье Рабочее, м-н, Радлишево, Завод Розлива Воды										4,20					
596											0,10					
597											5,60					
598											0,60					
599	г.Иркутск										0,20					
600	жилое дома ул.Пискунова, Партизанская, Волжская, Депутатская, Лыткина, 4-я Советская										1,20					
601											1,50					
602											0,44					
603											3,00					
604												1,00				
605												0,50				
606	Иркутский район		РУ-10 кВ яч.11 ТП-7, РУ-10 кВ яч.13 ТП-4, РУ-10 кВ яч.21 ТП-2094 А, РУ-10 кВ яч.33 ТП-1905, РУ-10 кВ яч.14 Интурист, РУ-10 кВ яч.18 Суловерфь А, РУ-10 кВ яч.24 Суловерфь Б	ДД	до 60 мин						0,50					
607											0,10					
608	Санаторий Байкал, канатная дорога Истлянд, гостиница Интурист, пос.Лытянка										0,10					
609											0,10					
610											4,30					
611											3,70					

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт													
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
612	Иркутский район база Ангарские хутора, горнолыжная база Прибайкальская, СНТ Никулиха, Большие Коты	ПС 110 кВ Туристская	РУ-10 кВ яч.3 АнгарскиеХутора А	ДД	до 60 мин							0,20							
613			РУ-10 кВ яч.6 ТП-489			1,30													
614			РУ-10 кВ яч.7 КОС А			0,10													
615			РУ-10 кВ яч.8 Г/б Прибайкал. А			0,20													
616			РУ-10 кВ яч.9 Б.Коты Б, с-во Никулиха			3,10													
617			РУ-10 кВ яч.10 ТП-1565 А			0,10													
618			РУ-10 кВ яч.15 Б.Коты А			0,30													
619			РУ-10кВ яч.17 АнгарскиеХутора Б			0,30													
620			Иркутский район			РУ-6 кВ яч.5 Поселок	ДД	до 60 мин											
621			поселок Большая речка, Петелиха			РУ-6 кВ яч.4 Петелиха, ТУСМ-2			2,10										
622		РУ-10 кВ яч.1 ЖСТ А	6,00																
623	Иркутский район СНТ Солнечная поляна, ЖСТ, СНТ Колос, СНТ Берёзка-2, ЖК Морган Синс, Новая дача, ДНТ Мечта, СНТ Родник, СНТ Лесная	ПС 110 кВ Березовая	РУ-10 кВ яч.11 Солнечная поляна	ОВБ	до 60 мин							8,10							
624			РУ-10 кВ яч.13 Новая дача			1,60													
625			РУ-10 кВ яч.2 Родник			0,80													
626			РУ-10 кВ яч.8 Лесная			2,20													
627			Иркутский район			РУ-10 кВ яч.12 ДНТ Мечта	10,50												
628			СНТ Солнечная поляна, ЖСТ, СНТ			РУ-10 кВ яч.21 Колос	2,00												
629			Колос, СНТ Берёзка-2, ЖК Морган			РУ-10 кВ яч.23 Дачная	4,50												
630			Синс, Новая дача, ДНТ Мечта, СНТ			РУ-10 кВ яч.25 Березка-2	3,20												
631			Родник, СНТ Лесная			РУ-10 кВ яч.33 ЖСТ Б	2,70												
632						РУ-10 кВ яч.22 Спецстроительная	10,30												
633		РУ-10 кВ яч.26 ТП-5499	2,50																
634		РУ-10 кВ яч.14 Морган Синс А	0,50																
635		РУ-10 кВ яч.30 Морган Синс Б	0,01																
636		РУ-10 кВ яч.12 Бурдаковка	0,56																
637		РУ-10 кВ яч.14 Патроны Б											1,80						
638		РУ-10 кВ яч.19 С-во Жаворонок, с-во Сигнал											5,80						
639		РУ-10 кВ яч.20 ТП-1, Елочка-1											3,30						
640	Иркутский район		РУ-10 кВ яч.21 ТП-2362 А,										1,90						
641	д. Бурдаковка, д. Патроны, СНТ		РУ-10 кВ яч.24 ТП-4574, ТП-4127										0,80						
642	Жаворонок, СНТ Сигнал, СНТ		РУ-10 кВ яч.22 ТП-2362 Б, ТП-5294	ОВБ	до 60 мин								1,10						
643	Елочка, СНТ Маяк, СНТ Елочка-2, СНТ Орбита, СНТ Молодость		РУ-10 кВ яч.1 Маяк			0,60													
644		РУ-10 кВ яч.2 Елочка-2, ТП-2114	0,50																
645		РУ-10 кВ яч.3 Орбита Б, ТП-4243, с-во Молодость	0,20																
646		РУ-10 кВ яч.7 Патроны А											1,30						
647		РУ-10 кВ яч.301 ТП-4203, ТП-5870											7,00						
													4,50						

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
648	Иркутский район		РУ-6 кВ яч.27 Сибтехаск													
649	Сибтехас, ООО Снабжение, ООО "Фабрика Бетонов", ИП Винокуров, ИП Большешапова, СНТ Иркут, СНТ		РУ-6 кВ яч.21 БайкалЛесСтрой												0,40	
650	Строитель, СНТ Соена, СНТ Железнодорожник, СНТ		РУ-6 кВ яч.1 ТП-3501, РП-71												0,10	
651	УгольщикООО Сантехэлектромаш,		РУ-6 кВ яч.2 РП-15 А												0,30	
652	Юрмико, ООО Сибтон, ИП		РУ-6 кВ яч.3 Юрмико, СибТон, КомпАК												2,20	
653	Серебряков, ООО Колчак, Юрмико, Бетонстрой, Восстаниеэкотехресурс, ИП		РУ-6 кВ яч.6 Юрмико, ТП-570												0,30	
654	РусановООО АртоэльООО		РУ-6 кВ яч.7 Артоэль												0,50	
655	ИркутскмехстройООО Кристал, ИП Левченко, ВСЖД от оп.15, ООО	ПС 35 кВ КПД	РУ-6 кВ яч.8 ТП-2393	ОВБ	до 60 мин										0,90	
656	АЛИДА, ИП Белобородова, Байкалвязьэлектрой, ТРИУМФрынок, ООО ТриумфЖБИ, ООО "ПК		РУ-6 кВ яч.12 Кая												0,10	
657	"ЭлитЛайн", ООО Адмирал		РУ-6 кВ яч.16 завод Нерудных металлов												2,98	
658	КолчакИП Серебряков, ООО Речной внедорожник, ИП Левченко, ООО		РУ-6 кВ яч.19 Мельня, завод ЖБИ												0,20	
659	Новый формат, ИП Чувев ООО		РУ-6 кВ яч.20 ТП-1901, ТП-1305												1,20	
660	Альгаир		РУ-6 кВ яч. 23 ТП-3465, ТП-3680												0,20	
661			РУ-6 кВ яч. 25 Альгаир Б												0,80	
Итого						430,06	633,49	689,79	744,19	806,79	951,72	975,52	1 024,79	1 053,59	1 419,37	
Итого						156,81	227,71	258,36	263,71	268,71	360,27	362,31	362,31	362,31	362,31	726,97
Итого						180,09	333,58	397,46	423,12	479,66	525,49	525,49	530,29	537,11	537,11	706,15
Итого						244,94	267,44	277,64	332,04	379,44	413,77	437,57	486,85	515,65	526,63	
Итого						581,83	828,72	933,45	1 018,86	1 127,80	1 299,53	1 325,37	1 379,44	1 415,06	1 959,75	
Итого						133,39	346,93	441,46	450,74	472,57	609,96	612,00	616,80	623,62	796,80	
Итого						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого						40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	79,48	
Итого						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого						40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	79,48	
Итого						4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	43,91	
Итого						24,00	49,55	80,20	85,60	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40	
Итого						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого						24,00	49,55	80,20	85,60	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40	
Итого						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого						24,00	49,55	80,20	85,60	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40	
Итого						0,00	16,17	46,82	50,22	54,02	54,02	54,02	54,02	54,02	54,02	

1. Транзит 110 кВ Шелехово - Слодянка

2. Транзит 110 кВ Усть-Орда - Баяндай - Качуг - Оса

в.т.ч.

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					до 5 мин	24,00	49,55	67,96	71,36	75,16	75,16	75,16	75,16	75,16	75,16
					от 5 до 20 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					от 20 до 60 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					всего	24,00	49,55	67,96	71,36	75,16	75,16	75,16	75,16	75,16	75,16
					Всего по ДУ	0,00	16,17	34,58	37,98	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78
					до 5 мин	0,00	0,00	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24
					от 5 до 20 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					от 20 до 60 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					всего	0,00	0,00	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24
					Всего по ДУ	0,00	0,00	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24
					до 5 мин	0,00	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
					от 5 до 20 мин	43,78	43,78	47,23	49,83	51,46	51,46	51,46	51,46	51,46	51,46
					от 20 до 60 мин	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
					всего	46,45	48,60	52,05	54,65	56,28	56,28	56,28	56,28	56,28	56,28
					Всего по ДУ	11,90	14,05	17,50	20,10	21,73	21,73	21,73	21,73	21,73	21,73
					до 5 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					от 5 до 20 мин	7,53	7,53	17,79	25,00	31,91	31,91	31,91	31,91	31,91	31,91
					от 20 до 60 мин	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
					всего	7,68	7,68	17,94	25,15	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06
					Всего по ДУ	7,53	7,53	17,79	17,79	17,79	17,79	17,79	17,79	17,79	17,79
					до 5 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					от 5 до 20 мин	14,84	15,18	15,27	16,60	24,78	24,78	24,78	24,78	24,78	24,78
					от 20 до 60 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					всего	14,84	15,18	15,27	16,60	24,78	24,78	24,78	24,78	24,78	24,78
					Всего по ДУ	0,00	0,34	0,43	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
					до 5 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					от 5 до 20 мин	3,03	4,50	4,50	11,92	19,54	19,54	19,54	19,54	19,54	19,54
					от 20 до 60 мин	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
					всего	13,78	15,25	15,25	22,67	30,29	30,29	30,29	30,29	30,29	30,29
					Всего по ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					до 5 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					от 5 до 20 мин	3,61	4,50	4,50	11,92	19,54	19,54	19,54	19,54	19,54	19,54
					от 20 до 60 мин	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
					всего	14,36	15,25	15,25	22,67	30,29	30,29	30,29	30,29	30,29	30,29
					Всего по ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1. Транзит 110 кВ Усть-Орда - Баяндай - Кэчуг

2.2. Энергорайон ПС 110 кВ Оса

3. Транзит 110 кВ Тайшет - Тулун

4. Транзит 110 кВ Тайшет - Опорная

5. Транзит 110 кВ Тайшет-Шарьбыш тяговая

6. Энергорайон БАМ

