

[illegible]

ПС 110 кВ Косая Среда	Т-1	ТДТН-10000/110	БН	110	1	0,46	0,15	2,40	0,43	0,15	2,10	0,45	0,15	2,10	0,50	0,16	2,90
			СН	35	1	0,27	0,04	4,30	0,21	0,03	3,40	0,22	0,03	3,60	0,25	0,04	4,00
			НН	10	1	0,17	0,02	9,50	0,20	0,03	11,30	0,21	0,03	11,80	0,23	0,03	13,00
			ПТН	110		1,00											
			ПТБ	35		1,00											
	Т-2	ТДТН-10000/110	БН	110	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СН	35	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НН	10	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ПТН	110		p											
			ПТБ	35		p											
	ТН-1-110	-	У	110		116,60											
			У	110		0,00											
			У	35		36,50											
			У	35		0,00											
			У	10		10,60											
	ТН-2-10	-	У	10		0,00											
			У	10		0,00											
			У	10	1	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
			У	10	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			У	10		0,00											
ПС 110 кВ Еланцы	Т-1	ТДТН-16000/110	БН	110		p											
			СН	35		p											
			НН	10		p											
			ПТН	110		p											
			ПТБ	35		p											
	Т-2	ТДТН-10000/110	БН	110	2	3,26	0,71	14,80	2,24	0,51	16,90	3,35	0,75	15,40	3,93	0,89	19,00
			СН	35	2	1,90	0,27	31,60	2,05	0,29	34,60	1,82	0,26	30,60	2,37	0,34	40,00
			НН	10	2	1,34	0,27	78,90	0,16	0,03	9,80	1,51	0,31	90,80	1,53	0,31	92,00
			ПТН	110		6,00											
			ПТБ	35		6,00											
	БЛ 35 кВ Еланцы-Хвост Б	-	У	35	2	1,90	0,27	31,60	1,96	0,28	33,00	1,87	0,27	31,50	2,29	0,33	38,60
			У	110		0,00											
			У	110		120,00											
			У	35		0,00											
			У	35		35,00											
ПС 110 кВ Чернуха	Т-1	ШСЗ-16000/110/35/10	БН	110	1	1,91	0,54	9,30	1,85	0,53	9,60	1,81	0,52	9,20	2,17	0,62	11,00
			СН	35	1	0,14	0,03	2,30	0,15	0,04	2,60	0,20	0,05	3,40	0,15	0,04	2,42
			НН	10	1	0,28	0,07	16,00	0,28	0,07	16,00	0,25	0,06	14,50	0,31	0,08	18,00
			ПТН	110		5,00											
			ПТБ	35		5,00											
	ТН-1-110	-	У	110		120,00											
			У	35		0,00											
			У	10		10,60											
			У	10	1	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
			У	110	1	0,44	0,18	2,30	0,45	0,18	2,40	0,47	0,19	2,50	0,48	0,19	2,60
ПС 110 кВ Хворот	Т-1	ТМНН-6300/110	БН	110	1	0,27	0,08	1,32	0,28	0,08	1,37	0,29	0,09	1,41	0,26	0,08	1,23
			СН	35	1	0,14	0,03	2,30	0,15	0,04	2,60	0,20	0,05	3,40	0,15	0,04	2,42
			НН	10	1	0,27	0,05	14,79	0,28	0,06	15,39	0,28	0,06	15,79	0,25	0,05	13,80
			ПТН	110		20,00											
			ПТБ	35		5,00											
	БЛ 35 кВ Хворот-Бабина	-	У	35	1	0,14	0,03	2,30	0,15	0,04	2,60	0,14	0,03	2,30	0,15	0,04	2,42
			У	110		116,00											
			У	35		35,20											
			У	10		10,60											
			У	10	1	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
ПС 110 кВ Маньгуска	Т-1	ТМНН-2500/110	БН	110	1	0,27	0,08	1,32	0,28	0,08	1,37	0,29	0,09	1,41	0,26	0,08	1,23
			СН	35	1	0,14	0,03	2,30	0,15	0,04	2,60	0,20	0,05	3,40	0,15	0,04	2,42
			НН	10	1	0,27	0,05	14,79	0,28	0,06	15,39	0,28	0,06	15,79	0,25	0,05	13,80
			ПТН	110		20,00											
			ПТБ	35		5,00											
	Т-2	ТМНН-2500/110	БН	110	2	0,43	0,12	2,08	0,55	0,15	2,71	0,50	0,14	2,42	0,44	0,12	2,14
			СН	35	2	0,42	0,09	23,40	0,55	0,11	30,40	0,49	0,10	27,20	0,43	0,09	24,00
			НН	10		20,00											
			ПТН	110		20,00											
			ПТБ	35		20,00											
	ТН-1-110	-	У	110		119,00											
			У	110		119,00											
			У	10		10,60											
			У	10		10,60											
			У	10	1	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08

ИС 110 кВ Хабарово	Т-1	ТУДТН-16000/110	БН	110	1	0,32	0,12	1,51	0,42	0,15	1,99	0,43	0,15	2,08	0,43	0,15	2,06
			СН	35	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НН	10	1	0,30	0,06	17,40	0,40	0,08	23,00	0,42	0,08	23,81	0,42	0,08	23,81
			ПТН	110		6,00			6,00			6,00			6,00		
			ПТБ	35													
	Т-2	ТМН-2500/110	БН	110	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НН	10	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ПТН	110		p			p			p			p		
			ПТБ	-													
			У	110		119,00			119,00			118,00			119,00		
ТН-1-110	-	У	110		0,00			0,00			0,00			0,00			
		ТН-2-110	110		0,00			0,00			0,00			0,00			
		ТН-1-35	35		0,00			0,00			0,00			0,00			
		ТН-1-10	10		10,30			10,30			10,30			10,30			
		ТН-2-10	10		0,00			0,00			0,00			0,00			
ТЧН-1	ТМ-160/100,4 ТМ-160/100,4	БН	10	1	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	
		СН	110	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ТН-1-10	10		2,16	0,65	13,10	3,33	0,98	19,22	2,20	0,71	11,52	2,82	0,83	14,49	
		ТН-2-10	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ПТН	110	1	2,13	0,43	122,00	3,31	0,67	189,30	2,18	0,44	124,60	2,80	0,57	160,00	
Т-1	ТУДТН-25000-115/38,5/11	ПТБ	110		A			A			A			A			
		БН	35		2,10	0,69	8,76	2,03	0,67	8,72	1,90	0,65	9,92	1,93	0,65	9,74	
		СН	110	2	1,37	0,34	22,96	1,15	0,29	19,27	1,07	0,27	17,92	1,03	0,26	17,19	
		НН	10	2	0,71	0,18	41,00	0,85	0,21	49,33	0,81	0,20	46,60	0,88	0,22	50,66	
		ПТН	110		A			A			A			A			
Т-2	ТУДТН-25000-115/38,5/11	ПТБ	35														
		БН	110	2	-3,58	1,59	-17,47	-3,92	0,68	-15,70	-2,07	0,74	-10,07	-4,18	0,67	-20,33	
		СН	110	1	-3,54	1,58	-17,26	-3,61	0,69	-15,90	-1,91	0,75	-9,28	-4,07	0,67	-19,45	
		БЛ 110 кВ Кауыр – Жигарлово	110	1	3,42	-4,12	25,47	2,56	-3,08	18,80	0,04	-2,91	13,29	3,93	-3,08	23,87	
		БЛ 35 кВ Кауыр-Анра А	35	1	0,11	0,03	1,82	0,17	0,04	2,84	0,11	0,03	1,92	0,11	0,03	1,84	
ИС 110 кВ Кауыр-Анра Б	-	БЛ 35 кВ Кауыр-Анра Б	35	2	0,92	0,23	15,45	1,16	0,29	19,46	1,07	0,27	17,96	0,98	0,24	16,36	
		БЛ 35 кВ Кауыр-Ворохленск	35	1	0,31	0,08	5,13	0,37	0,09	6,22	0,37	0,09	6,15	0,34	0,09	5,72	
		БСК-35 кВ	35	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ТН-1-110	110		121,10			121,20			121,40			121,10			
		ТН-2-110	110		121,10			121,20			121,40			121,10			
ТН-1-35	-	У	35		35,40			35,50			35,50			35,50			
		ТН-2-35	35		35,40			35,50			35,50			35,50			
		ТН-1-10	10		10,30			10,30			10,30			10,30			
		ТН-2-10	10		10,30			10,30			10,30			10,30			
		ТЧН-1	10	1	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	
ТЧН-2	ТМБЛ-250/100,4 ТМБЛ-250/100,4	БН	10	2	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	
		НН	110	1	1,65	0,51	8,00	2,11	0,64	10,00	2,16	0,65	10,00	1,83	0,56	9,00	
		НН	20	1	0,34	0,07	9,00	0,43	0,09	12,00	0,43	0,09	12,00	0,36	0,07	10,00	
		НН	10	1	1,30	0,26	72,00	1,66	0,34	95,00	1,71	0,35	98,00	1,44	0,29	81,00	
		ПТН	110		6,00			6,00			6,00			6,00			
Т-1	ТУДТН-10000/110	ПТБ	-														
		БН	110	2	1,18	0,40	6,00	1,49	0,48	7,00	1,48	0,48	7,00	1,61	0,53	8,00	
		НН	20	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		НН	10	2	1,16	0,29	65,00	1,46	0,37	83,00	1,45	0,36	84,00	1,59	0,40	90,00	
		ПТН	110		2,00			2,00			2,00			2,00			
Т-2	ТУДТН-10000/110	ПТБ	-														
		У	110		123,00			117,00			117,00			120,00			
		ТН-2-110	110		123,00			124,00			123,00			125,00			
		ТН-1-20	20		22,00			21,00			21,00			21,50			
		ТН-2-20	20		22,00			21,00			21,00			21,50			
ТН-1-10	-	У	10		10,60			10,30			10,30			10,50			
		ТН-2-10	10		10,60			10,30			10,30			10,50			
		ТЧН-1	10	1	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	
		ТЧН-2	10	2	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	
		БН	110	1	0,60	0,30	3,00	0,94	0,50	3,00	0,96	0,52	4,00	0,92	0,50	4,00	
ТН-2-10	-	СН	35	1	0,16	0,11	3,00	0,42	0,29	8,00	0,42	0,30	8,00	0,42	0,29	8,00	
		НН	10	1	0,43	0,11	24,00	0,50	0,12	28,00	0,52	0,13	29,00	0,48	0,12	27,00	
		ПТН	110		7,00			7,00			7,00			7,00			
		ПТБ	35														
		БЛ 35 кВ Знаменка-Тамовино	35	1	0,16	0,11	3,00	0,16	0,11	3,00	0,16	0,11	3,00	0,16	0,11	3,00	
ИС 110 кВ Знаменка	ТН-1-110	-	У	110		120,00			120,00			120,00			120,00		
			ТН-1-35	35		37,10			37,40			37,10			37,40		
			ТН-1-10	10		10,60			10,60			10,70			10,60		
			ТЧН-1	10		0,00			0,00			0,00			0,00		
			ТЧН-1	10	1	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12

ПС 110 кВ Новая Уфа	Т-1	ТЛПН-16000/110	БН	110	1	0,49	0,25	2,64	0,55	0,27	3,94	0,58	0,28	3,01	0,55	0,27	2,90
			СН	35	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НН	10	1	0,48	0,17	28,00	0,54	0,20	31,00	0,57	0,21	33,00	0,54	0,19	31,00
			ПТН	110													
			ЛТБВ	35													
	Т-2	ТЛПН-16000/110	БН	110	2	4,69	1,54	24,20	5,36	1,77	27,50	4,90	1,62	26,20	5,00	1,65	25,90
			СН	35	2	4,00	1,17	65,00	4,51	1,32	72,00	4,13	1,21	67,00	4,25	1,24	68,00
			НН	10	2	0,67	0,20	38,50	0,82	0,24	46,22	0,75	0,22	42,50	0,73	0,21	41,15
			ПТН	110													
			ЛТБВ	35													
	БЛ 110 кВ Оса – Новая Уфа I тень с отражателем (БЛ 110 кВ Оса - Н Уфа-А)	-		110	2	-1,74	0,48	-10,00	-3,22	0,53	-18,00	-4,02	0,53	-21,00	-3,42	0,58	-19,60
				110	1	-2,57	0,57	-13,10	-4,51	0,63	-21,50	-5,95	0,61	-30,80	-3,24	0,60	-18,30
				110	1	-0,70	-2,95	15,70	2,02	-3,41	18,60	4,62	-3,18	29,50	0,55	-2,97	16,84
				35	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	БЛ 110 кВ Н Уфа – Жавалена БЛ 35 кВ Новая Уфа-Усть-Уфа БЛ 35 кВ Новая Уфа-Молыка	-		35	2	4,10	1,03	66,00	4,69	1,17	74,00	4,36	1,09	70,00	4,36	1,09	69,00
				110													
				110													
				110													
				35													
	ТН-1-110 ТН-2-110 ТН-1-35 ТН-2-35 ТН-1-10 ТН-2-10	-		110													
				110													
				35													
				35													
				10													
ПС 110 кВ Новореченно	ТН-1-110 ТН-2-110 ТН-1-10 ТН-2-10 ТН-1-10 ТН-2-10	-		110													
				110													
				110													
				10													
				10													
	ТН-1-100,23 ТН-2-100,23 ТН-30/10/0,23	-		10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10	2	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
				110	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110													
ПС 110 кВ Бульвар	Т-1	ТМН-6300/110	БН	110	2	0,99	0,33	4,97	1,01	0,33	5,11	1,17	0,37	5,91	1,13	0,36	5,70
			НН	10	2	0,97	0,20	55,00	1,00	0,20	57,00	1,15	0,23	66,00	1,11	0,23	63,00
			ПТН	110													
			ЛТБВ	-													
			У	110													
	Т-2	ТЛПН-10000/110	БН	110													
			НН	10													
			ПТН	110													
			ЛТБВ	-													
			У	110													
	ТН-1-110 ТН-2-110 ТН-1-10 ТН-2-10 ТН-1-100,4 ТН-2-100,4	-		110													
				110													
				110													
				10													
				10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ТН-1-100,4 ТН-2-100,4	-		10	2	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
				10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10	2	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05

ПС 110 кВ Оса	Т-1	ТДПН-25000/110/38,5/10	БН	110	1	8,60	2,30	44,00	10,55	3,11	55,00	10,17	2,87	52,00	9,84	2,74	53,00			
			СН	35	1	2,32	0,47	36,00	2,83	0,58	43,00	2,57	0,52	39,00	2,45	0,50	38,00			
			НН	10	1	6,23	1,27	353,00	7,66	1,56	430,00	7,56	1,53	428,00	7,34	1,49	412,00			
			ПДН	110		А														
			ПДБ	35		А														
	Т-2	ТДПН-25000/110/38,5/10	БН	110	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			СН	35	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			НН	10	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			ПДН	110		А														
			ПДБ	35		А														
ПС 110 кВ Оса	БЛ 110 кВ Тепловое – Санрек I центр с отпайкой на ПС Оса	-	-	110	2	-12,14	-2,87	-60,00	-19,66	-0,40	-98,00	-20,27	0,32	-101,00	-17,87	0,83	-88,00			
			БЛ 110 кВ Оса – Новая Удэ I центр с отпайками (БЛ 110 кВ Оса - Н Удэ-А)	-	110	1	3,42	-1,02	17,00	5,47	-3,21	31,00	6,48	-3,11	36,00	5,82	-3,11	32,00		
				БЛ 110 кВ Оса – Новая Удэ II центр с отпайкой на ПС Бильчир (БЛ 110 кВ Оса – Н Удэ-Б)	-	110	2	2,33	-1,96	15,00	4,55	-3,92	30,00	5,95	-4,19	36,00	3,43	-2,70	22,00	
					БЛ 110 кВ Оса – Тихонова с отпайкой на ПС Енисей (БЛ 110 кВ Оса – Тихонова)	-	110	1	-4,90	2,05	-26,00	-3,15	3,40	-23,00	-4,75	3,32	-29,00	-3,91	1,05	-20,00
						БЛ 110 кВ Оса – Бохан А	-	110	1	3,25	1,07	17,00	3,51	1,20	19,00	3,31	1,12	17,00	3,58	1,21
	БЛ 35 кВ Оса-Усть-Алдан	-					35	1	2,32	0,47	36,00	2,83	0,58	43,00	2,57	0,52	39,00	2,45	0,50	38,00
		БЛ 35 кВ Оса-Тараса	-				35	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ТН-1-110	-			110		119,00											
				ТН-2-110	-		110		116,00											
					ТН-1-35	-	35		38,00											
ТН-2-35	-					35		38,00												
	ТН-1-10	-				10		10,40												
		ТН-2-10	-			10		10,40												
			ТН-1-10	-		10		10,40												
				ТН-2-10	-	10		10,40												
ТН-1-10					-	10		10,40												
	ТН-2-10				-	10		10,40												
		ТН-1-10			-	10		10,40												
			ТН-2-10		-	10		10,40												
				ТН-1-10	-	10		10,40												
ТН-2-10					-	10		10,40												
	ТН-1-10				-	10		10,40												
		ТН-2-10			-	10		10,40												
			ТН-1-10		-	10		10,40												
				ТН-2-10	-	10		10,40												
ТН-1-10					-	10		10,40												
	ТН-2-10				-	10		10,40												
		ТН-1-10			-	10		10,40												
			ТН-2-10		-	10		10,40												
				ТН-1-10	-	10		10,40												
ТН-2-10					-	10		10,40												
	ТН-1-10				-	10		10,40												
		ТН-2-10			-	10		10,40												
			ТН-1-10		-	10		10,40												
				ТН-2-10	-	10		10,40												
ТН-1-10					-	10		10,40												
	ТН-2-10				-	10		10,40												
		ТН-1-10			-	10		10,40												
			ТН-2-10		-	10		10,40												
				ТН-1-10	-	10		10,40												
ТН-2-10					-	10		10,40												
	ТН-1-10				-	10		10,40												
		ТН-2-10			-	10		10,40												
			ТН-1-10		-	10		10,40												
				ТН-2-10	-	10		10,40												
ТН-1-10					-	10		10,40												
	ТН-2-10				-	10		10,40												
		ТН-1-10			-	10		10,40												
			ТН-2-10		-	10		10,40												
				ТН-1-10	-	10		10,40												
ТН-2-10					-	10		10,40												
	ТН-1-10				-	10		10,40												
		ТН-2-10			-	10		10,40												
			ТН-1-10		-	10		10,40												
				ТН-2-10	-	10		10,40												
ТН-1-10					-	10		10,40												
	ТН-2-10				-	10		10,40												
		ТН-1-10			-	10		10,40												
			ТН-2-10		-	10		10,40												
				ТН-1-10	-	10		10,40												
ТН-2-10					-	10		10,40												
	ТН-1-10				-	10		10,40												
		ТН-2-10			-	10		10,40												
			ТН-1-10		-	10		10,40												
				ТН-2-10	-	10		10,40												
ТН-1-10					-	10		10,40												
	ТН-2-10				-	10		10,40												
		ТН-1-10			-	10		10,40												
			ТН-2-10		-	10		10,40												
				ТН-1-10	-	10		10,40												
ТН-2-10					-	10		10,40												
	ТН-1-10				-	10		10,40												
		ТН-2-10			-	10		10,40												
			ТН-1-10		-	10		10,40												
				ТН-2-10	-	10		10,40												
ТН-1-10					-	10		10,40												
	ТН-2-10				-	10		10,40												
		ТН-1-10			-	10		10,40												
			ТН-2-10		-	10		10,40												
				ТН-1-10	-	10		10,40												
ТН-2-10					-	10		10,40												
	ТН-1-10				-	10		10,40												
		ТН-2-10			-	10		10,40												
			ТН-1-10		-	10		10,40												
				ТН-2-10	-	10		10,40												
ТН-1-10					-	10		10,40												
	ТН-2-10				-	10		10,40												
		ТН-1-10			-	10		10,40												
			ТН-2-10		-	10		10,40												
				ТН-1-10	-	10		10,40												
ТН-2-10					-	10		10,40												
	ТН-1-10				-	10		10,40												
		ТН-2-10			-	10		10,40												
			ТН-1-10		-	10		10,40												
				ТН-2-10	-	10		10,40												
ТН-1-10					-	10		10,40												
	ТН-2-10				-	10		10,40												
		ТН-1-10			-	10		10,40												
			ТН-2-10		-	10		10,40												
				ТН-1-10	-	10		10,40												
ТН-2-10					-	10		10,40												
	ТН-1-10				-	10		10,40												
		ТН-2-10			-	10		10,40												
			Т																	

ПС 110 кВ Емцево	Т-1	ТМН-2500/110	БН	110	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			НН	10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ПТН	110		p											
			ЛББ	-		p											
	Т-2	ТМН-6300/110	БН	110	2	0,42	0,14	2,06	0,52	0,16	2,58	0,50	0,16	2,49	0,47	0,15	2,33
			НН	10	2	0,41	0,08	23,00	0,51	0,10	29,00	0,49	0,10	28,00	0,46	0,09	26,00
			ПТН	110		p											
			ЛББ	-		p											
	ТН-1-110	-	У	110		0,00											
	ТН-2-110	-	У	110		117,00											
	ТН-1-10	-	У	10		0,00											
	ТН-2-10	-	У	10		10,50											
ПС 110 кВ Тюхомука	Т-1	ТМ-100/10/0,4	БН	110	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НН	10	2	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
			ПТН	110		p											
			ЛББ	35		p											
	Т-2	ТМН-6300/110	БН	110	2	0,99	0,31	4,94	1,15	0,35	5,73	1,08	0,33	5,38	1,05	0,33	5,25
			НН	10	2	0,98	0,25	55,00	1,14	0,28	65,00	1,07	0,27	61,00	1,04	0,26	59,00
			ПТН	110		p											
			ЛББ	-		p											
	ТН-1-110	-	У	110		0,00											
	ТН-2-110	-	У	110		118,00											
	ТН-1-35	-	У	35		0,00											
	ТН-1-10	-	У	10		0,00											
	ТН-2-10	-	У	10		10,60											
	ТН-1	ТМ-40/10/0,4	У	10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ТН-2	ТМ-40/10/0,4	У	10	2	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05

Главный инженер
(должность)
Начальник О/ДС
(должность)

Ю.А. Ивлевский
Ф.И.О.
Д.Л. Савинов
Ф.И.О.