

СОГЛАСОВАНО:  
 И.о. руководителя ВМТУ  
 Федерального агентства  
 по техническому регулированию и метрологии  
 А.А. Кучма  
 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор филиала АО «ИЭСК»  
 «Восточные электрические сети»  
 А.Н. Воронин  
 «07» февраля 2025г.

**ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ**  
 по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки  
 показателей качества электрической энергии  
 на соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013

1. Центр питания: ПС 35/10 кВ «Поздняково», ВЛ-10 кВ «Турская Б», КТП 10/0,4 кВ №1-2747;
2. Адреса электроустановок потребителей: Иркутский р-н, с. Хомутово, пер. Орловский, дома №№ 1, 4, 5, 8;
3. Выявленные нарушения: несоответствие отклонения уровня напряжения электрической энергии нормативным значениям, указанных в п.4.2.2 ГОСТ 32144-2013 в точках поставки электрической энергии.
4. Дата выявления нарушений: 24.12.2024.
5. Причина: Недостаточная пропускная способность ВЛ 0,4 кВ от КТП №1-2747;
6. Запланированные мероприятия: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №1-2747;

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный
1	Направление информации в ООО «Иркутскэнергосбыт» о выявленных нарушениях (несоответствие качества электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013) по указанным адресам для оповещения потребителей и выполнения перерасчета платы за электрическую энергию.	до 21.02.2025	Инженер по качеству электроэнергии категории ПТО А.В. Богданов
2	Размещение информации о проводимой программе мероприятий на официальном сайте: <a href="https://irk-esk.ru/disclosure/market/qos">https://irk-esk.ru/disclosure/market/qos</a>	до 28.02.2025	Ведущий инженер – руководитель группы по качеству электроэнергии и электротехническим станциям ОУБПС ИД АО «ИЭСК»
3	Заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ВЛ 0,4 кВ от КТП №1-1692	до 31.03.2025	Начальник ОКС филиала АО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» С.А. Холявкин
4	Выполнение строительно-монтажных работ	до 30.06.2025	
5	Выполнение пусконаладочных работ	до 11.07.2025	
6	Переключение потребителей	до 18.07.2025	

7	Выполнение измерений показателей качества электрической энергии	до 28.07.2025	Инженер по качеству электроэнергии 2
8	Направление отчета о выполнении настоящей программы и протокола испытаний качества электрической энергии в отдел (инспекцию) государственного надзора по Красноярскому краю и Иркутской области ВМТУ Росстандарта	до 31.07.2025	категории ПТО А.В. Богданов

Реализация программы мероприятий продлена  
до « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Согласовано:

И.о. руководителя ВМТУ Федерального агентства  
по техническому регулированию и метрологии

\_\_\_\_\_ А.А. Кучма  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025г