


[illegible]

ПС 110 кВ Усть-Орпа	T-2	ТДПН-25000/115/38,5/11	НН	10	2	2,32	0,76	134,30	3,39	1,11	196,00	3,18	1,05	186,00	3,30	1,09	193,00
			ПНН	110													
			ПБВ	35			6,00					6,00				6,00	
	БЛ 110 кВ Усть-Орпа – Усть-Орпа I	-	-	110	1	-14,00	11,00	-83,00	-17,00	9,00	-99,00	-15,00	9,00	-86,00	-13,00	7,00	-73,00
	БЛ 110 кВ Усть-Орпа – Усть-Орпа II	-	-	110	2	-13,00	11,00	-82,20	-17,00	10,00	-98,00	-14,00	9,00	-85,00	-13,00	7,00	-71,00
	БЛ 110 кВ Усть-Орпа – Илекоск	-	-	110	2	0,74	-0,22	3,70	0,98	-0,29	5,00	0,79	-0,23	4,00	-11,00	8,00	-70,00
	БЛ 110 кВ Усть-Орпа – Таскелок	-	-	110	1	3,00	-6,00	35,80	6,00	-5,00	39,00	1,00	-5,00	29,00	7,00	-7,00	44,00
	БЛ-110 кВ Усть-Орпа – Закомнен А	-	-	110	1	2,00	1,00	10,80	1,00	3,16	15,00	2,96	0,86	15,00	3,00	1,00	16,00
	БЛ-110 кВ Усть-Орпа – Закомнен Б	-	-	110	2	0,08	0,03	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	БЛ 110 кВ Усть-Орпа – Банатай I	-	-	110	2	7,00	-10,00	57,00	9,00	-9,00	62,00	8,00	-9,00	59,00	10,00	-9,00	66,00
ПС 110 кВ Усть-Орпа	БЛ 110 кВ Усть-Орпа – Банатай II	-	-	110	1	7,00	-10,00	55,50	9,00	-9,00	61,00	8,00	-9,00	58,00	10,00	-9,00	66,00
	БЛ 35 кВ Усть-Орпа – Капарт	-	-	35	1	0,42	0,14	6,80	0,66	0,22	11,00	0,50	0,16	8,00	0,72	0,24	11,00
	БЛ 35 кВ Усть-Орпа – Деревушки	-	-	35	1	0,08	0,03	1,30	0,08	0,03	1,00	0,08	0,03	1,00	0,00	0,00	1,00
	БЛ 35 кВ Усть-Орпа – Борой	-	-	35	2	0,43	0,14	7,10	0,53	0,17	9,00	0,53	0,17	10,00	0,48	0,16	8,00
	БЛ 35 кВ Усть-Орпа – Илекоск	-	-	35	2	0,53	0,18	8,70	0,66	0,22	11,00	0,66	0,22	10,00	0,84	0,28	12,00
	ТН-1-110	-	У	110			120,10			118,50			118,40		118,10		
	ТН-2-110	-	У	110			120,10			118,50			118,40		118,10		
	ТН-1-35	-	У	35			37,20			37,80			36,70		36,50		
	ТН-2-35	-	У	35			37,20			37,70			36,60		36,40		
	ТН-1-10	-	У	10			10,50			10,47			10,40		10,40		
ПС 110 кВ Усть-Орпа	ТН-2-10	-	У	10			10,50			10,43			10,40		10,40		
	ТН-1	ТМ-400/100,4	БН	10	1	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,20
	ТН-2	ТМ-400/100,4	БН	10	2	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13
			НН	6	1	0,08	0,11	0,30	0,08	0,11	0,30	0,02	0,09	0,00	0,11	0,30	0,11
			НН	6	1	0,06	0,02	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00
			ПНН	6	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ПБВ	110			8,00			8,00			8,00		8,00		
	T-1	ТДПН-25000/110 (6)	БН	110	2	0,10	0,14	0,40	0,11	0,14	0,40	0,09	0,14	0,30	0,09	0,14	0,30
			НН	6	2	0,08	0,03	0,00	0,08	0,03	0,00	0,06	0,02	0,70	0,06	0,02	0,70
			ПНН	6	4	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,70	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ПС 110 кВ Усть-Орпа	T-2	ТДПН-25000/110 (6)	ПНН	110			8,00			8,00			8,00		8,00		
			БН	110	1	2,17	0,71	11,00	2,86	0,94	14,70	2,92	0,96	15,00	3,06	1,00	15,70
			НН	10	1	2,12	0,70	121,30	2,86	0,94	167,00	2,86	0,94	169,00	2,97	0,98	173,60
			ПНН	110			5,00			5,00			5,00		5,00		
	T-3	ТДН-16000/110	У	110			120,10			118,40			118,40		118,30		
	ТН-1-110	-	У	110			120,10			118,40			118,40		118,30		
	ТН-2-110	-	У	110			120,10			118,40			118,40		118,30		
	ТН-3-110	-	У	110			120,10			118,40			118,40		118,30		
	ТН-1-6	-	У	6			6,20			6,00			6,00		6,00		
	ТН-2-6	-	У	6			6,20			6,00			6,00		6,00		
ПС 110 кВ Усть-Орпа	ТН-1-6	-	У	6			6,20			6,00			6,00		6,00		
	ТН-2-6	-	У	6			6,20			6,00			6,00		6,00		
	ТН-3-10	-	У	6			6,20			6,00			6,00		6,00		
	ТН-1	ТМ-6360/0,4	БН	6	1,3	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
	ТН-2	ТМ-6360/0,4	БН	6	2,4	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
	ТН-3	ТМ-400/100,4	БН	10	1	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
	T-1	ТМН-2500/110	БН	110	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НН	10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ПНН	110			0,00			0,00			0,00		0,00		
			ПБВ	-			0,00			0,00			0,00		0,00		
ПС 110 кВ Усть-Орпа	T-2	ТМНН-6300/110	БН	110	2	0,43	0,19	2,10	0,47	0,21	2,36	0,46	0,20	2,27	0,48	0,21	2,36
			НН	35	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ПНН	10	2	0,41	0,14	24,00	0,46	0,15	27,00	0,44	0,14	26,00	0,46	0,15	27,00
			ПБВ	110			5,00			5,00			5,00		5,00		
	ТН-1-110	-	У	110			120,00			118,00			118,00		119,00		
	ТН-2-110	-	У	110			120,00			118,00			118,00		119,00		
			У	110			120,00			118,00			118,00		119,00		
			У	110			120,00			118,00			118,00		119,00		
			У	110			120,00			118,00			118,00		119,00		
			У	110			120,00			118,00			118,00		119,00		

ПС 110 «В Бокан»	ТСН-2	ТМ-250/100,4	БН	10	2	0,00	0,00	0,10	0,00	0,02	0,11	0,00	0,00	0,09	0,00	0,02	0,11	0,00	0,13	0,00	0,00	0,12
	T-1	ТДН-10000/110	БН	10	1	0,02	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ПНН	10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ПБВ	110																		
	T-2	ТДН-10000/110	БН	10	2	4,94	1,62	25,00	5,05	1,66	26,00	5,39	1,77	28,00	6,21	2,04	32,00					
			ПНН	10	2	2,55	0,84	149,00	2,97	0,97	175,00	3,34	1,10	197,00	3,63	1,19	214,00					
			ПБВ	110		6,00			6,00			6,00			6,00							
	ТН-1-10	-	У	110			120,00			118,00			117,00		118,00							
	ТН-2-10	-	У	10			120,00			118,00			117,00		118,00							
	ТСН-1	ТМ-100/100,4	У	10	1	0,00	10,40	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	10,30	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ПС 110 «В Бокан»	ТСН-2	ТМ-100/100,4	БН	10	2	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ПНН	10	1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ПБВ	110	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T-1	ТМН-2500/110	БН	110	2	0,48	0,21	2,36	0,58	0,24	2,94	0,58	0,24	2,96	0,53	0,23	2,67					
			ПНН	10	2	0,47	0,15	27,00	0,57	0,19	33,00	0,57	0,19	33,00	0,52	0,17	30,00					
			ПБВ	110		6,00			6,00			6,00			6,00							
	T-2	ТМН-6300/110	У	110			120,00			118,00			117,00		118,00							
			ПНН	10			120,00			118,00			117,00		118,00							
	ТН-1-10	-	У	10			10,50			10,50			10,50		10,50							
	ТСН-1	ТМ-100/100,4	У	10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ПС 110 «В Бокан»	ТСН-2	ТМ-100/100,4	БН	10	2	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ПНН	110	1	0,02	0,09	0,00	0,02	0,09	0,00	0,02	0,09	0,00	0,02	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ПБВ	110	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T-1	ТДН-10000/110	БН	10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ПНН	110	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ПБВ	35			0,00			0,00			0,00		0,00							
	T-2	ТМН-6300/110	БН	110	2	1,09	0,42	5,46	1,25	0,48	6,35	1,18	0,45	6,04	1,13	0,44	5,76					
			ПНН	10	2	1,08	0,35	63,00	1,23	0,40	72,00	1,16	0,38	68,00	1,12	0,37	66,00					
			ПБВ	110		5,00			5,00			5,00			5,00							
	ТН-1-10	-	У	110			120,00			118,00			117,00		118,00							
ПС 110 «В Бокан»	ТН-2-10	-	У	110			120,00			118,00			117,00		118,00							
	ТН-1-35	-	У	35			0,00			0,00			0,00		0,00							
	ТН-1-10	-	У	10			10,40			10,40			10,40		10,30							
	ТН-2-10	-	У	10			10,40			10,40			10,40		10,30							
	ТСН-1	ТМ-40/100,4	У	10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ТСН-2	ТМ-40/100,4	У	10	2	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Генеральный директор
(подпись)
Генеральный директор
(подпись)



Ю.А. Ивашинский
Ф.И.О.
Д.Л. Савуль
Ф.И.О.