

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ПС 110 кВ Пивзавод	Т-4	ТМ-4000/10/6	ПВВ				1			1			1				
			ВН	10	2	0,39	0,09	22,33	0,52	0,11	30,12	0,56	0,12	32,71	0,44	0,10	25,44
			НН	6	4	0,38	0,05	35,00	0,51	0,07	48,00	0,56	0,08	52,00	0,43	0,06	40,00
			РПН				-			-			-			-	
			ПВВ				2			2			2			2	
			КВЛ 35 кВ Пивзавод – Индустриальная с отпайкой на ПС Высота	35	2	1,65	0,23	26,00	1,64	0,23	26,00	1,71	0,24	27,00	4,36	0,62	69,00
			КВЛ 35 кВ Пивзавод – Смоленщина с отпайками	35	1	2,95	0,42	46,00	3,34	0,48	53,00	3,57	0,51	56,00	4,13	0,59	65,00
			ВЛ 35 кВ Пивзавод – Марково I цепь	35	2	3,10	0,44	49,00	3,66	0,52	58,00	3,61	0,51	57,00	1,96	0,28	31,00
			ВЛ 35 кВ Пивзавод – Марково II цепь	35	1	3,33	0,48	52,00	3,85	0,55	61,00	3,76	0,54	59,00	4,51	0,64	71,00
			ТН-1-110	110			120,20			120,50			120,10			120,50	
			ТН-2-110	110			119,40			119,50			119,30			119,20	
			ТН-1-35	35			37,40			36,80			37,20			37,06	
			ТН-2-35	35			36,90			36,80			36,90			36,83	
			ТН-1-10	10			10,35			10,27			10,26			10,27	
			ТН-2-10	10			10,26			10,20			10,16			10,19	
			ТН-3-6	6			6,18			6,12			6,10			6,15	
			ТН-4-6	6			6,32			6,23			6,23			6,28	
Т-1		ТМ-63/10/0,25 ТМ-63/10/0,25 ТМГ-100/10/0,4 ТМГ-100/10/0,4	ВН	10		0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,12
			ВН	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВН	10		0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,04
			ВН	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВН	110	1	5,30	1,20	26,50	9,71	2,17	48,51	9,58	2,13	48,02	6,49	1,43	32,40
			СН	35	1	3,06	0,62	48,00	4,05	0,82	64,00	3,91	0,79	62,00	3,05	0,62	48,00
			НН	6	1	2,21	0,31	201,00	5,62	0,80	520,00	5,62	0,80	520,00	3,40	0,48	310,00
			РПН				7			7			7			7	
			ПВВ				-			-			-			-	
			ВН	110	2	5,71	1,28	28,42	8,79	2,00	43,92	10,12	2,30	50,71	7,42	1,67	37,00
			СН	35	2	3,09	0,63	49,00	4,43	0,90	71,00	4,46	0,91	72,00	3,87	0,79	62,00
			НН	6	2	2,59	0,37	236,00	4,32	0,62	400,00	5,62	0,80	520,00	3,51	0,50	325,00
			РПН				6			6			6			6	
			ПВВ				-			-			-			-	
			ВН	110	3	8,70	1,68	43,25	10,41	2,06	51,74	10,43	2,07	52,02	11,04	2,21	54,90
			СН	10	3	5,40	0,77	297,00	7,34	1,05	404,00	7,32	1,04	403,00	8,00	1,14	440,00
			НН	6	3	3,26	0,47	307,00	3,03	0,43	285,00	3,06	0,44	288,00	3,00	0,43	282,00
			РПН				7			7			7			7	
ПС 110 кВ Мельниково	Т-3	ТДТН- 25000/110/10/6	ПВВ				-			-			-			-	
			ВН	110	4	6,41	1,27	31,75	8,85	1,78	43,95	8,78	1,77	43,78	10,21	2,09	50,69
			СН	10	4	5,33	0,76	296,00	7,44	1,06	413,00	7,38	1,05	410,00	8,55	1,22	475,00
			НН	6	4	1,04	0,15	96,00	1,36	0,19	126,00	1,35	0,19	125,00	1,60	0,23	148,00
			РПН				6			6			6			6	
			ПВВ				-			-			-			-	
			ВН	110	1	3,06	0,62	48,00	4,05	0,82	64,00	3,91	0,79	62,00	3,05	0,62	48,00
			СН	35	2	3,09	0,63	49,00	4,43	0,90	71,00	4,46	0,91	72,00	3,87	0,79	62,00
			ТН-1-110	110			118,40			118,60			118,10			118,50	
			ТН-2-110	110			119,00			118,70			118,30			118,80	
			ТН-3-110	110			118,40			118,60			118,10			118,50	
			ТН-4-110	110			119,00			118,70			118,30			118,80	
			ТН-1-35	35			37,50			37,30			37,20			37,40	
			ТН-2-35	35			37,10			36,80			36,50			36,80	
			ТН-3-10	10			10,60			10,60			10,60			10,60	
			ТН-4-10	10			10,50			10,50			10,50			10,50	
			ТН-1-6	6			6,40			6,30			6,30			6,40	
			ТН-2-6	6			6,40			6,30			6,30			6,30	
			ТН-3-6	6			6,20			6,20			6,20			6,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ПС 220 кВ Правобережная	ТН-1-110	-	У	110													
	ТН-2-110	-	У	110			119,00			10,35			119,00			118,80	
	ТН-1-10	-	У	10			10,20			10,32			10,20			10,20	
	ТН-2-10	-	У	10			10,20			10,32			10,20			10,20	
	ТН-3-10	-	У	10			10,20			10,20			10,20			10,20	
	ТН-4-10	-	У	10			10,20			10,20			10,20			10,20	
	яч.103 ТСН-1	ТМГ-160/10/0,4	ВН	10	1	0,02	0,00	1,00	0,04	0,00	2,00	0,07	0,01	3,80	0,06	0,01	3,30
	яч.411 ТСН-2	ТМГ-160/10/0,4	ВН	10	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АТ-1	АТДЦПН- 125000/220/110/10	ВН	220	1	24,60	26,29	89,33	32,60	27,92	106,25	32,00	27,99	105,35	31,30	28,71	104,88
			СН	110	1	9,20	22,20	117,00	14,90	23,00	134,00	14,40	23,10	133,00	11,10	23,60	127,00
			НН	10	1	15,30	2,20	861,00	17,60	2,60	995,00	17,50	2,60	992,00	20,10	2,70	1137,00
			РПН														
			ПВВ														
	АТ-2	АТДЦПН- 125000/220/110/10	ВН	220	2												
			СН	110	2												
			НН	10	2												
			РПН														
			ПВВ														
ПС 220 кВ Правобережная	ОВ-110					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская	-	-	110	1	-48,00	21,00	255,00	-32,80	24,50	200,00	-28,50	24,10	182,00	-48,20	22,70	259,00
	КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская	-	-	110	2												
	II цепь с отпайками																
	ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I	-	-	110	1	2,50	6,45	34,00	-8,70	3,80	46,00	-8,00	3,90	43,00	0,00	5,00	24,00
	ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II	-	-	110	2	0,70	6,34	31,00	-9,80	3,50	51,00	-10,00	3,90	53,00	-2,80	5,10	28,00
	II цепь с отпайками																
	ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь	-	-	110	1	25,20	-6,00	126,00	32,00	-4,90	158,00	29,00	-4,70	144,00	30,00	-4,60	148,00
	ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь	-	-	110	2	29,00	-5,60	144,00	34,30	-4,00	169,00	32,00	-4,00	158,00	32,00	-4,50	157,00
	с отпайками		У	220			233,00			233,50			233,30			234,10	
	ТН-1-220	-	У	220													
	ТН-2-220	-	У	220			118,40			118,20			118,15			118,60	
	ТН-1-110	-	У	110			118,40			118,20			118,15			118,60	
	ТН-2-110	-	У	110			10,36			10,30			10,29			10,30	
ПС 220 кВ Левобережная	ТН-1-10	-	У	10			10,36			10,30			10,29			10,30	
	ТН-2-10	-	У	10			10,36			10,30			10,29			10,30	
	яч.5 ТСН-1	ТМ-400/10/0,4	ВН	10	1	0,03	0,00	1,90	0,04	0,01	2,00	0,04	0,01	2,00	0,03	0,00	1,90
	яч.6 ТСН-2	ТМ-400/10/0,4	ВН	10	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Т-1	ТДН-63000/220/35	ВН	220	1	12,37	3,11	31,49	17,17	5,00	44,18	18,08	5,87	46,59	14,02	4,41	36,13
			НН	35	1	12,30	2,60	194,00	17,10	4,20	271,00	18,00	5,00	287,00	13,95	3,80	221,00
			РПН														
			ПВВ														
			ПВВ														
	Т-2	ТДН-63000/220/35	ВН	220	2	8,16	2,05	20,72	11,26	3,07	28,71	10,36	2,73	26,24	10,26	2,82	26,21
			НН	35	2	8,10	1,70	127,00	11,20	2,60	178,00	10,30	2,30	161,00	10,20	2,40	160,00
			РПН														
			ПВВ														
			ПВВ														
	ВЛ 35 кВ Левобережная – Жилино I	-	-	35	2	1,16	0,32	18,50	1,51	0,40	24,00	1,60	0,40	25,00	1,25	0,30	20,00
	ВЛ 35 кВ Левобережная – Жилино II	-	-	35	1	3,37	0,67	53,00	5,00	1,10	79,00	5,00	1,25	79,00	3,60	0,90	57,00
	ВЛ 35 кВ Левобережная – Военный	-	-	35	2	4,40	1,00	70,00	6,40	1,75	103,00	4,90	1,40	78,00	5,50	1,60	88,00
	Городок I цепь с отпайками																
	ВЛ 35 кВ Левобережная – Военный	-	-	35	1	6,60	1,60	105,00	9,50	3,00	153,00	10,00	3,30	162,00	7,70	2,50	124,00
	Городок II цепь с отпайками																
	ВЛ 35 кВ Левобережная – Боково I цепь	-	-	35	2	2,53	0,33	39,00	3,25	0,40	51,00	3,80	0,50	59,00	3,45	0,50	53,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ПС 220 кВ Байкальская	ВЛ 35 кВ Левобережная – Боково II цепь	-	-	35	1	2,30	0,30	36,00	2,70	0,10	42,00	3,00	0,40	47,00	2,65	0,40	40,00
	ТН-1-220	-	U	220			234,10			234,00			235,80				
	ТН-2-220	-	U	220			234,70			235,00			236,00				
	ТН-1-35	-	U	35			37,50			37,58			37,74				
	ТН-2-35	-	U	35			37,50			37,30			37,75				
	ТСН-1	ТМГ-160/35/0,4	ВН	35	1	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
	ТСН-2	ТМГ-160/35/0,4	ВН	35	2	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,12	0,00	0,00	0,02
	АТ-1	АТДЦТН-125000/220/110/10	ВН	220	1	23,85	5,51	59,90	35,81	8,64	90,08	34,66	8,23	87,06	29,96	6,78	75,22
			СН	110	1	21,00	3,50	103,00	28,60	4,90	140,00	29,20	5,00	144,00	26,40	4,30	129,00
			НН	10	1,3	2,76	0,69	158,00	7,12	1,78	410,00	5,36	1,34	308,00	3,47	0,87	200,00
			РПН							5			5			5	
			ПБВ							-			-			-	
	АТ-2	АТДЦТН-125000/220/110/10	ВН	220	2	23,89	5,64	60,07	36,42	9,24	91,88	35,41	9,23	89,42	30,86	7,06	77,52
			СН	110	2	18,10	3,30	89,00	25,30	4,90	125,00	24,50	5,00	121,00	23,10	3,90	113,00
			НН	10	2,4	5,69	1,43	328,00	11,01	2,76	631,00	10,79	2,71	619,00	7,66	1,92	439,00
			РПН							5			5			5	
			ПБВ							-			-			-	
	Т-4	ТРДЦН-63000/220/10(НН1)/10(НН2)	ВН	220	1	0,02	0,12	0,29	0,02	0,12	0,29	0,02	0,12	0,29	0,02	0,12	0,29
			НН1	10	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НН1	10	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РПН							7			7			7	
			ПБВ							-			-			-	
	Т-3	ТДН-10000/110/6	ВН	110	2	3,08	0,56	15,21	4,70	0,77	23,06	4,92	0,80	24,23	4,32	0,72	21,24
			НН	6	3,4	3,02	0,38	282,00	4,63	0,59	435,00	4,86	0,62	457,00	4,26	0,54	400,00
			РПН							5			5			5	
			ПБВ							-			-			-	
			ПБВ							-			-			-	
ПС 110 кВ Приморская	ОВ-110																
	ВЛ 110 кВ Байкальская – ПП Разводной I цепь с отпайками	-	-	110	1	17,50	1,60	85,00	20,70	2,30	101,00	20,20	2,30	99,00	21,70	2,10	105,00
	ВЛ 110 кВ Байкальская – ПП Разводной II цепь с отпайками	-	-	110	2	3,80	0,40	18,00	4,40	0,20	21,00	4,40	0,20	21,00	4,30	0,30	21,00
	ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками	-	-	110	1	7,00	1,80	35,00	11,30	2,80	56,00	11,60	3,00	58,00	8,10	1,80	40,00
	ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная II цепь с отпайкой на ПС Релейная	-	-	110	2	7,70	2,70	40,00	12,80	3,80	65,00	12,70	3,90	64,00	11,20	3,40	57,00
	ТН-1-220	-	U	220			236,20			236,40			236,50			236,10	
	ТН-2-220	-	U	220			236,20			236,40			236,50			236,10	
	ТН-1-110	-	U	110			119,00			119,30			119,00			119,30	
	ТН-2-110	-	U	110			119,00			119,30			119,00			119,30	
	ТН-1-10	-	U	10			10,39			10,36			10,36			10,33	
	ТН-2-10	-	U	10			10,40			10,36			10,36			10,30	
	ТН-3-10	-	U	10			ВПР			ВПР			ВПР			ВПР	
	ТН-4-10	-	U	10			10,30			10,40			10,39			10,44	
	ТН-3-6	-	U	6			6,23			6,20			6,19			6,20	
	ТН-4-6	-	U	6			6,23			6,20			6,19			6,20	
	ТСН-1 6 кВ	ТМ-630/6/0,4	ВН	6	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Т-1	ТРДН-40000/110/10(НН1)/10(НН2)	ВН	110	1	3,91	0,33	19,07	4,35	0,36	21,15	4,43	0,37	21,58	4,47	0,38	21,74
			НН1	10	1	2,34	0,15	131,00	2,65	0,17	148,00	2,74	0,17	154,00	2,55	0,16	142,00
			НН1	10	3	1,55	0,10	86,00	1,67	0,11	93,00	1,66	0,10	93,00	1,90	0,12	106,00
			РПН							7			7			7	
			ПБВ							-			-			-	
	Т-2	ТРДН-40000/110/10(НН1)/10(НН2)	ВН	110	2	6,88	0,60	33,55	8,33	0,75	40,52	8,24	0,74	40,21	8,60	0,78	41,82
			НН1	10	2	2,34	0,15	130,00	2,60	0,16	145,00	2,72	0,17	152,00	2,52	0,16	140,00
			НН1	10	4	4,51	0,29	251,00	5,70	0,36	318,00	5,49	0,35	308,00	6,05	0,38	337,00
			РПН							7			7			7	
			ПБВ							-			-			-	
	ТН-1-10	-	U	10			10,34			10,37			10,31			10,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ПС 110 кВ Молодежная	ТН-2-10	-	У	10			10,42			10,37			10,35			10,41	
	ТН-3-10	-	У	10			10,40			10,40			10,31			10,37	
	ТН-4-10	-	У	10			10,40			10,37			10,32			10,38	
	ТСН-1 10 кВ	ТМ-40/10/0,23	ВН	10			0,00	0,00	0,09	0,00	0,01	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
	ТСН-2 10 кВ	ТМ-40/10/0,23	ВН	10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВН	110	1		0,02	0,13	0,61	0,02	0,13	0,61	0,02	0,13	0,61	0,02	0,29
			НН	10	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ТДН-10000/110/10	РПН				6			6			6			6	
			ПБВ				-			-			-			-	
			ВН	110	2		2,46	0,41	12,13	2,83	0,47	13,88	2,55	0,43	12,57	2,21	0,33
ПС 110 кВ Березовая	Т-2	ТДН-10000/110/10	НН	10	2		2,44	0,25	135,00	2,80	0,28	155,00	2,53	0,25	140,00	2,19	0,22
			РПН				5			5			5			5	
			ПБВ				-			-			-			-	
	ТН-1-10	-	У	10			10,50			10,50			10,50			10,50	
	ТН-2-10	-	У	10			10,50			10,50			10,50			10,50	
	ТСН-1 10 кВ	ТМ-63/10/0,4	ВН	10			0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,07
	ТСН-2 10 кВ	ТМ-63/10/0,4	ВН	10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВН	110	1												
		ТРДН-25000/110/10(НН1)/10(НН2)	НН1	10	1												
			НН1	10	3												
ПС 110 кВ Репейная	Т-1		РПН														
			ПБВ														
	ТН-1-110	-	У	110			119,00			119,30			119,00			119,30	
	ТН-2-110	-	У	110			119,00			119,30			119,00			119,30	
	ТН-1-10	-	У	10			10,54			10,50			10,50			10,47	
	ТН-2-10	-	У	10			10,54			10,50			10,50			10,47	
	ТН-3-10	-	У	10			10,54			10,50			10,50			10,47	
	ТН-4-10	-	У	10			10,54			10,50			10,50			10,47	
	ТСН-1 10 кВ	ТМ-160/10/0,4	ВН	10													
	ТСН-2 10 кВ	ТМ-160/10/0,4	ВН	10													
ПС 110 кВ Нагорная	Т-1	ТДТН-25000/110/35/6	ВН	110	2		8,26	0,98	40,42	9,14	1,10	44,62	9,07	1,09	44,37	10,26	1,26
			НН1	10	2		6,29	0,40	345,00	6,99	0,44	385,00	6,99	0,44	385,00	7,76	0,49
			НН1	10	4		1,93	0,12	106,00	2,11	0,13	116,00	2,03	0,13	112,00	2,44	0,15
			РПН				6			6			6			6	
			ПБВ				-			-			-			-	
	ТН-1-110	-	У	110			119,00			119,30			119,00			119,30	
	ТН-2-110	-	У	110			119,00			119,30			119,00			119,30	
	ТН-1-10	-	У	10			10,54			10,50			10,50			10,47	
	ТН-2-10	-	У	10			10,54			10,50			10,50			10,47	
	ТН-3-10	-	У	10			10,54			10,50			10,50			10,47	
ПС 110 кВ Нагорная	Т-1	ТДТН-25000/110/35/6	ВН	110	2		3,83	0,79	18,99	6,32	1,25	31,23	6,46	1,28	31,99	4,98	1,00
			СН	35	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НН	6	2		3,79	0,54	348,00	6,28	0,89	584,00	6,42	0,91	594,00	4,94	0,70
			РПН				6			6			6			6	
			ПБВ				2			2			2			2	
	Т-2	ТДТН-25000/110/35/6	ВН	110	2		3,83	0,79	18,99	6,32	1,25	31,23	6,46	1,28	31,99	4,98	1,00
			СН	35	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НН	6	2		3,79	0,54	348,00	6,28	0,89	584,00	6,42	0,91	594,00	4,94	0,70
			РПН				6			6			6			6	
			ПБВ				3			3			3			3	
ПС 110 кВ Нагорная	КВЛ 35 кВ Нагорная – Партизанская	-	-	35	1		4,10	1,26	65,00	6,80	1,60	107,00	6,90	1,70	109,00	5,90	1,50
	ТН-1-35	-	У	35			38,00			37,50			37,50			37,80	
	ТН-1-6	-	У	6			6,35			6,27			6,28			6,33	
	ТН-2-6	-	У	6			6,35			6,27			6,30			6,33	
	ТСН-1 6 кВ	ТМ-100/6/0,23	ВН	6			0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,12	0,00	0,09
	ТСН-2 6 кВ	ТМ-100/6/0,23	ВН	6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВН	110	1		3,24	1,01	16,49	4,94	1,47	24,99	5,21	1,55	26,41	4,05	1,23
			НН1	6	1		0,72	0,18	67,00	1,08	0,27	100,00	1,18	0,30	110,00	0,84	0,21
		ТРДН-40000/110/6(НН1)/6(НН2)	НН1	6	5		2,47	0,62	230,00	3,82	0,96	355,00	3,98	1,00	370,00	3,16	0,79
			РПН				9			9			9			9	
			ПБВ				-			-			-			-	
ПС 110 кВ Репейная	Т-1	ТРДН-40000/110/6(НН1)/6(НН2)	ВН	110	2		1,84	0,65	9,48	2,78	0,90	14,17	2,85	0,91	14,53	2,24	0,75
			НН1	6	2		0,25	0,06	24,00	0,46	0,11	43,00	0,53	0,13	50,00	0,25	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ПС 220 кВ Восточная	T-2	40000/110/6(НН1)/6(НН2)	НН1	6	6	1,53	0,38	145,00	2,28	0,57	215,00	2,27	0,57	214,00	1,94	0,49	183,00
	ТН-5-6	-	ПВБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ТН-6-6	-	У	6	-	-	6,40	-	-	6,40	-	-	6,40	-	-	6,40	-
	ТСН-5 6 кВ	ТМ-160/6/0,4	ВН	6	-	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33
	ТСН-6 6 кВ	ТМ-160/6/0,4	ВН	6	-	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33
	АТ-1	ОФСЗ-250000/220/110/10	ВН	220	1	29,67	-3,88	71,95	44,22	-0,61	106,52	42,72	-0,68	102,74	38,12	-2,08	91,80
			СН	110	1	22,80	-5,30	114,00	34,20	-3,00	167,00	33,00	-3,00	161,00	28,80	-4,00	142,00
			НН	10	1,3	6,80	0,88	389,00	9,95	1,34	564,00	9,65	1,33	547,00	9,25	1,11	527,00
			РПН	-	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-
			ПВБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПС 220 кВ Восточная	АТ-2	ОФСЗ-250000/220/110/10	ВН	220	2	32,63	-3,56	78,86	46,81	0,50	112,41	45,45	0,99	109,25	41,69	-0,83	100,23
			СН	110	2	26,70	-4,80	132,00	38,40	-1,60	187,00	37,44	-1,00	182,00	33,70	-2,80	165,00
			НН	10	2,4	5,86	0,62	327,00	8,33	0,94	468,00	7,93	0,89	446,00	7,92	1,03	444,00
			РПН	-	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-
			ПВБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь с отпайками	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками	-	-	-	1	6,60	-5,20	41,00	18,00	-3,00	89,00	17,20	-3,50	85,00	10,80	-4,40	57,00
	ВЛ 110 кВ Восточная – Туристская I цепь с отпайками	-	-	110	2	5,00	-6,20	39,00	16,30	-3,70	81,00	16,00	-3,70	80,00	9,00	-5,30	51,00
	ВЛ 110 кВ Восточная – Туристская II цепь с отпайками	-	-	110	1	21,90	1,16	106,00	20,90	1,60	102,00	20,80	2,00	102,00	24,40	2,00	119,00
	ТН-1-220	-	У	220	2	16,00	0,15	78,00	17,50	0,60	85,00	16,50	1,30	81,00	18,30	1,00	89,00
ПС 110 кВ Искра	ТН-2-220	-	У	220	-	-	240,40	-	-	240,00	-	-	240,40	-	-	240,40	-
	ТН-1-110	-	У	110	-	-	240,60	-	-	240,70	-	-	240,50	-	-	240,50	-
	ТН-2-110	-	У	110	-	-	118,50	-	-	118,60	-	-	118,50	-	-	118,30	-
	ТН-1-10	-	У	10	-	-	118,60	-	-	118,60	-	-	118,50	-	-	118,30	-
	ТН-2-10	-	У	10	-	-	10,23	-	-	10,25	-	-	10,30	-	-	10,23	-
	ТН-3-10	-	У	10	-	-	10,39	-	-	10,36	-	-	10,33	-	-	10,35	-
	ТН-4-10	-	У	10	-	-	10,23	-	-	10,33	-	-	10,32	-	-	10,23	-
	ТН-4-10	-	У	10	-	-	10,39	-	-	10,38	-	-	10,34	-	-	10,38	-
	яч.25 ТСН-1-10	ТМГ-630/10/0,4	ВН	10	1	0,02	0,00	0,98	0,02	0,00	1,05	0,02	0,00	1,11	0,01	0,00	0,86
	яч.26 ТСН-2-10	ТМГ-630/10/0,4	ВН	10	2	0,01	0,00	0,41	0,01	0,00	0,35	0,01	0,00	0,35	0,01	0,00	0,42
ПС 110 кВ Искра	Т-1	ТДН-16000/110/6	ВН	110	1	0,32	0,11	1,64	0,33	0,11	1,68	0,33	0,11	1,69	0,39	0,11	1,99
			НН	6	1	0,30	0,03	28,00	0,31	0,03	29,00	0,31	0,03	29,00	0,37	0,04	35,00
			РПН	-	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-
			ПВБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ВН	110	2	0,16	0,16	1,10	0,18	0,17	1,18	0,18	0,17	1,20	0,18	0,17	1,18
	Т-2	ТДНГ-10000/110/6	НН	6	2	0,13	0,01	12,50	0,15	0,02	14,50	0,16	0,02	15,00	0,16	0,02	14,60
			РПН	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
			ПВБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			У	6	-	-	6,20	-	-	6,20	-	-	6,20	-	-	6,20	-
			ВН	6	2	0,07	0,01	6,13	0,06	0,01	6,00	0,06	0,01	5,93	0,06	0,01	6,00
ПС 110 кВ Искра	яч.11 Т-3	ТМ-1000/6/0,4	ВН	6	-	0,06	0,01	5,95	0,09	0,01	8,00	0,09	0,01	8,70	0,09	0,01	8,12
	яч.12 Т-4	ТМ-1000/6/0,4	ВН	6	2	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
	ТСН-1 6 кВ	ТМ-20/6/0,23	ВН	6	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ТСН-2 6 кВ	ТМ-25/6/0,23	ВН	6	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВН	110	1	3,54	0,23	17,38	3,70	0,24	18,14	3,59	0,23	17,64	4,37	0,29	21,44
			НН1	10	1	1,81	0,08	100,00	1,86	0,08	103,00	1,77	0,08	98,00	2,19	0,10	121,00
			НН1	10	3	1,72	0,08	95,00	1,82	0,08	101,00	1,81	0,08	100,00	2,16	0,10	119,00
			РПН	-	-	-	8	-	-	8	-	-	8	-	-	8	-
			ПВБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ВН	110	2	2,82	0,18	13,84	3,30	0,21	16,19	3,07	0,19	15,07	3,77	0,24	18,50
	ТРДН-	ТРДН-25000/110/10(НН1)/10(НН2)	НН1	10	2	1,19	0,05	66,00	1,39	0,06	77,00	1,35	0,06	75,00	1,50	0,07	83,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ПС 110 кВ Туристская	T-1	ТМН-6300/110/10	НН	10	1	1,85	0,08	102,00	1,89	0,08	104,00	1,85	0,08	102,00	1,78	0,08	98,00	
			РПН				7			7			7			7		
			ПВВ				-						-			-		
	T-2	ТМН-6300/110/10	ВН	110	2	1,08	0,17	5,37	1,10	0,17	5,44	1,10	0,17	5,45	0,96	0,11	4,72	
			НН	10	2	1,07	0,05	59,00	1,09	0,05	60,00	1,09	0,05	60,00	0,94	0,04	52,00	
			РПН				6			6			6			6		
			ПВВ				-						-			-		
	ТН-1-10	-	У	10			10,50			10,50			10,50			10,50		
	ТН-2-10	-	У	10			10,50			10,50			10,50			10,50		
	ТСН-1 10 кВ	ТТО-АЛ-10/10/0,4	ВН	10			0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
ПС 110 кВ Туристская	ТСН-2 10 кВ	ТМ-25/10/0,4	ВН	10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ВН	110	1	4,49	0,31	22,02	5,80	0,41	28,46	5,43	0,38	26,65	5,56	0,39	27,28	
		ТДТНФ-25000/110/35/10	СН	35	1	2,87	0,13	45,00	3,79	0,17	59,00	3,51	0,16	55,00	3,64	0,16	57,00	
			НН	10	1	1,58	0,07	87,00	1,96	0,09	108,00	1,87	0,08	103,00	1,87	0,08	104,00	
			РПН				7			7			7			7		
			ПВВ				-						-			-		
			ВН	110	2	5,63	0,58	27,71	5,74	0,59	28,25	5,61	0,58	27,62	6,15	0,65	30,32	
			СН	35	2	5,16	0,23	82,00	5,17	0,23	81,00	5,07	0,23	80,00	5,59	0,25	88,00	
		T-2	ТДТН-25000/110/35/10	НН	10	2	0,42	0,02	23,30	0,52	0,02	29,00	0,50	0,02	28,00	0,52	0,02	29,00
				РПН				4			4			4			4	
ПС 110 кВ Туристская	ВЛ 35 кВ Туристская – Листвянка I цепь	-		35	2				1,40	0,06	22,00	1,33	0,06	21,00	1,52	0,07	24,00	
	ВЛ 35 кВ Туристская – Листвянка II цепь	-	-	35	1	1,66	0,07	26,00	2,25	0,10	35,00	2,11	0,09	33,00	1,98	0,09	31,00	
	ВЛ 35 кВ Туристская – П.Байкал с отпайкой на ПС Никола	-	-	35	2	0,94	0,04	15,00	0,96	0,04	15,00	0,78	0,03	12,30	1,02	0,05	16,00	
	ВЛ 35 кВ Туристская – Б.Речка с отпайками	-	-	35	2	2,90	0,13	46,00	2,81	0,13	44,00	2,98	0,13	47,00	3,05	0,14	48,00	
	ВЛ 35 кВ Туристская – Н.Кочергат	-	-	35	1	1,21	0,05	19,00	1,54	0,07	24,00	1,40	0,06	22,00	1,66	0,07	26,00	
	ТН-1-35	-	У	35			36,90			37,10			36,90			36,90		
	ТН-2-35	-	У	35			36,40			36,90			36,60			36,70		
	ТН-1-10	-	У	10			10,50			10,50			10,50			10,40		
	ТН-2-10	-	У	10			10,40			10,40			10,30			10,40		
	ТСН-1 10 кВ	ТМ-160/10/0,4	ВН	10			0,00	0,00	0,08	0,01	0,00	0,63	0,01	0,00	0,61	0,01	0,00	0,62
ПС 220 кВ Малая Елань	ТСН-2 10 кВ	ТМ-250/10/0,4	ВН	10			0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	
			ВН	220	1	1,80	0,24	4,43	1,92	0,26	4,69	2,00	0,27	4,87	2,32	0,31	5,69	
		СФФЗ-40000/220/10(НН1)/10(НН2)	НН1	10	3	1,07	0,11	60,00	1,18	0,12	65,00	1,25	0,13	69,00	1,44	0,14	79,00	
			НН1	10	4	0,70	0,07	39,00	0,71	0,07	39,00	0,71	0,07	39,00	0,85	0,09	47,00	
			РПН				9			9			9			9		
			ПВВ				-						-			-		
			ВН	220	2	1,85	0,24	4,53	2,05	0,27	4,98	2,62	0,34	6,39	2,12	0,28	5,20	
			НН1	10	1	0,20	0,02	11,00	0,24	0,02	13,00	0,53	0,05	29,00	0,20	0,02	11,00	
			НН1	10	2	1,62	0,16	90,00	1,78	0,18	98,00	2,06	0,21	114,00	1,89	0,19	105,00	
			РПН				9			9			9			9		
ПС 220 кВ Малая Елань	ТН-1-220		ПВВ				237,50			239,20			239,20			238,10		
	ТН-2-220						237,60			239,30			239,20			238,10		
	ТН-1-10	-	У	10			10,38			10,55			10,55			10,38		
	ТН-2-10	-	У	10			10,43			10,52			10,50			10,47		
	ТН-3-10	-	У	10			10,38			10,55			10,55			10,55		
	ТН-4-10	-	У	10			10,38			10,55			10,55			10,55		
		ТМГ-250/10/0,4	ВН	10	4	0,01	0,00	0,53	0,01	0,00	0,54	0,01	0,00	0,60	0,01	0,00	0,64	
	яч.111 ТСН-2	ТМГ-250/10/0,4	ВН	10	1	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,02	
			ВН	220	1													
			СН	35	1													
ПС 220 кВ Малая Елань	T-1	СФСЗ-40000/220/10(НН1)/10(НН2)	НН	10	1													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																		
ПС 220 кВ Светлая			РПН																																
			ПВБ																																
	Т-2	SFSZ-40000/220/35/10	ВН	220	2	18,82	4,47	47,64	22,66	5,61	57,31	22,28	5,49	56,32	22,88	5,71	57,93																		
			СН	35	2	14,00	2,62	217,00	16,05	3,00	248,00	15,83	2,96	246,00	16,86	3,15	262,00																		
			НН	10	2	4,72	0,67	270,00	6,49	0,92	364,00	6,33	0,90	355,00	5,90	0,84	334,00																		
			РПН																																
			ПВБ																																
			КВЛ 35 кВ Светлая – Индустриальная с отпайками	35	2	6,97	1,30	108,00	8,09	1,51	125,00	7,85	1,47	122,00	8,56	1,60	133,00																		
	КВЛ 35 кВ Светлая – Смоленщина с отпайками	-	ТН-1-220	У	220	1	7,03	1,31	109,00	7,98	1,49	123,40	7,98	1,49	124,00	8,30	1,55	129,00																	
			ТН-2-220	У	220																														
			ТН-1-35	У	35																														
			ТН-2-35	У	35																														
			ТН-1-10	У	10																														
			ТН-2-10	У	10																														
ТСН-1 10 кВ			ТМГ-250/10/0,4	ВН 10	10																														
ТСН-2 10 кВ	ТМГ-250/10/0,4	ВН 10	10																																
АТ-1	АТДЦН-456000/500/220	ВН	500																																
		СН	220	1	142,50	71,00	183,10	203,00	68,20	245,70	203,90	68,60	246,80	153,90	75,70	196,70																			
		РПН																																	
		ПВБ																																	
АТ-2	АТДЦН-456000/500/220	ВН	500		141,00	72,00	182,10	201,40	68,10	244,00	202,60	68,10	245,00	153,30	75,90	196,30																			
		СН	220	4	-140,50	-65,30	380,50	-200,50	-55,30	508,40	-202,30	-54,80	512,00	-152,60	-67,20	409,00																			
		РПН																																	
		ПВБ																																	
		ВН	500		142,00	71,00	183,70	201,30	67,10	243,60	203,50	67,50	246,00	153,20	75,00	195,50																			
АТ-3	АТДЦН-456000/500/220	СН	220	3	-141,10	-65,00	382,00	-200,40	-54,70	506,00	-203,20	-54,80	516,00	-152,40	-67,10	409,00																			
		РПН																																	
		ПВБ																																	
		ВН	500		142,00	71,00	183,70	201,30	67,10	243,60	203,50	67,50	246,00	153,20	75,00	195,50																			
		СН	220																																
ПС 500 кВ Ключи	ВЛ 500 кВ УЛК Тыреть – Ключи (ВЛ-566)	-	-	500		-434,50	-231,60	566,20	-618,10	-182,80	740,30	-610,30	-189,10	732,70	-475,30	-238,30	609,70																		
	ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581)	-	-	500		9,10	17,80	23,00	23,00	12,50	-20,60	27,70	0,40	-15,00	17,30	14,90	11,80	21,80																	
	ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582)	-	-	220	4	-33,40	-54,00	155,90	155,90	39,70	-58,20	172,50	61,20	-58,40	207,00	-42,40	-54,50	169,50																	
ВЛ 220 кВ Ключи – КРУЭ I цепь	-	-	220	3	133,70	81,00	384,50	380,90	134,20	80,00	380,90	133,40	80,00	381,22	134,40	85,00	391,00																		
ВЛ 220 кВ Ключи – КРУЭ II цепь	-	-	220	2	133,20	81,00	382,70	381,50	134,20	79,80	381,50	133,10	81,00	381,00	135,30	85,00	391,00																		
ВЛ 220 кВ Ключи – Общезаводская I цепь	-	-	220	3	12,00	7,00	34,00	34,00	9,90	6,70	29,00	12,00	9,30	37,00	11,40	8,70	35,00																		
ВЛ 220 кВ Ключи – Общезаводская II цепь	-	-	220	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1	-	-	220	3	92,00	74,60	291,00	291,00	130,20	63,30	353,00	112,30	64,30	317,30	119,70	75,10	347,00																		
ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 2	-	-	220	2	59,20	53,90	196,50	196,50	84,40	49,90	239,50	70,30	50,50	211,50	79,50	55,30	237,00																		
ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка	-	-	220	1	27,00	8,10	69,00	69,00	71,00	0,70	173,50	86,80	-5,50	212,00	20,00	4,00	50,00																		
ФКУ-220	-	СКРМ	У	220	1	0,00	-57,00	139,50	0,00	-57,40	140,50	0,00	-56,80	138,80	0,00	-57,00	139,40																		
ТН-1-500	-	У	500				502,00	502,00		503,20			503,20			503,60																			
ТН-2-500	-	У	500				502,00	502,00		502,70			503,40			503,40																			
ТН-1-220	-	У	220				235,80	235,80		236,20			236,50			236,40																			
ТН-2-220	-	У	220				235,20	235,20		236,20			236,20			236,00																			
ТН-3-220	-	У	220				234,80	234,80		236,80																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
АТ-9	АТДЦН-200000/220/110/10		РПН				8			8			8			8	
			ПБВ														
			ВН	220	2	33,99	81,53	219,31	53,21	86,80	252,57	49,80	85,52	244,87	46,20	83,15	235,38
			СН	110	1	33,80	77,00	411,00	53,00	81,00	471,00	49,60	80,00	460,00	46,00	78,00	443,00
			НН (не задекларована)	10													
			РПН				10			10			10			10	
			ПБВ														
			ВН	110	1	130,40	71,00	727,00	132,70	70,00	730,00	131,30	71,90	732,00	131,10	70,00	727,00
			НН1	10		0,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	3950,00	0,00	0,00	4300,00	0,00	0,00	4000,00
			НН1	10		0,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	4350,00	0,00	0,00	4150,00
Т-1	3хОРД-70000/110/10(НН1)/10(НН2)		РПН														
			ПБВ				4			4			4			4	
			ВН	110	2	0,37	4,24	20,79	0,37	4,24	20,75	0,37	4,24	20,83	0,37	4,24	20,86
			НН1	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Т-2	3хОРД-70000/110/10(НН1)/10(НН2)		НН1	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РПН														
			ПБВ				4			4			4			4	
			ВН	110	2	21,00	15,00	126,00	23,30	15,00	135,00	23,20	17,20	141,00	23,00	15,00	135,00
Т-5	ТРДЦН-80000/110/10(НН1)/10(НН2)		НН1	10		0,00	0,00	1150,00	0,00	0,00	1220,00	0,00	0,00	1250,00	0,00	0,00	1200,00
			НН1	10		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			РПН				10			10			10			10	
			ПБВ														
Т-7	ТРДЦН-80000/110/10(НН1)/10(НН2)		ВН	110	1	17,70	12,00	105,00	18,00	12,10	106,00	16,00	12,72	100,00	17,20	12,00	102,00
			НН1	10		0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	400,00
			НН1	10		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	700,00
			РПН				10			10			10			10	
Т-3	3хОД-66667/220/10/10		ПБВ														
			ВН	220	1	126,30	45,00	334,00	131,30	49,00	347,00	127,40	43,20	333,70	127,40	47,00	336,00
			СН	10		0,00	0,00	4600,00	0,00	0,00	4900,00	0,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	4400,00
			НН	10		0,00	0,00	2650,00	0,00	0,00	2550,00	0,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	2800,00
Т-4	3хОД-66667/220/10/10		РПН														
			ПБВ				3			3			3			3	
			ВН	220	2	0,21	2,00	4,99	0,21	2,00	4,96	0,21	2,00	4,98	0,21	2,00	4,98
			СН	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Т-6	3хОД-66667/220/10/10		НН	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РПН														
			ПБВ				3			3			3			3	
			ВН	220	3	139,80	67,00	386,00	140,70	66,00	385,00	142,60	63,00	387,00	140,70	67,50	388,00
Т-6	3хОД-66667/220/10/10		СН	10		0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	4200,00
			НН	10		0,00	0,00	4150,00	0,00	0,00	4150,00	0,00	0,00	4250,00	0,00	0,00	4150,00
			РПН														
			ПБВ				3			3			3			3	
ОВ-2-220	ОВ-3-220		ВН	220	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СН	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			НН	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РПН														
ОВ-110	ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово I цепь (ВЛ-207)		ВН	220	2	52,00	32,00	151,00	38,40	29,00	119,00	47,90	26,00	135,00	36,00	26,20	110,00
			СН	10		0,00	0,00	152,00	38,00	30,40	121,00	47,00	26,60	134,00	34,20	29,70	112,00
			НН	10		0,00	0,00	192,00	94,10	60,80	278,00	99,70	56,80	285,00	69,00	55,70	220,00
			РПН					160,00	63,50	59,60	215,00	77,00	54,00	232,00	43,50	46,90	158,00
ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209)	ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово II цепь с отпайками (ВЛ-210)		ВН	220	3	25,40	7,00	66,00	68,40	0,30	170,00	83,50	4,00	207,00	17,10	0,80	43,00
			СН	10		0,00	0,00	293,00	130,00	63,00	356,00	112,00	64,00	319,00	118,00	72,00	342,00
			НН	10		0,00	0,00	199,00	84,00	49,50	241,00	70,00	50,00	213,00	78,00	54,00	235,00
			РПН														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ПС 110 кВ Луговая	ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово I цепь с отпайками	-	-	110	1	-50,00	2,00	244,00	-45,00	3,00	220,00	-44,80	6,60	221,00	-44,00	3,00	216,00
	ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками	-	-	110	2	-47,00	2,00	229,00	-42,00	3,00	205,00	-41,90	6,00	207,00	-41,00	3,00	201,00
	ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками	-	-	110	1	-46,50	5,00	228,00	-41,00	7,00	202,00	-40,40	10,50	204,00	-39,00	6,00	193,00
	ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово	-	-	110	2	-45,80	7,90	227,00	-41,00	11,90	208,00	-36,60	15,20	194,00	-37,80	11,00	193,00
	ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха	-	-	110	1	15,80	0,20	77,00	20,30	1,70	99,00	15,40	-9,80	89,00	9,70	-2,00	48,00
	ВЛ 110 кВ Шелехово – Большой Луг	-	-	110	2	13,00	-2,10	64,00	18,70	-4,00	93,00	13,00	-12,00	86,00	9,80	-3,40	51,00
	ВЛ 110 кВ Шелехово – Луговая I цепь	-	-	110	2	5,80	0,70	28,00	7,85	0,90	38,00	7,90	0,90	39,00	8,10	1,00	40,00
	ВЛ 110 кВ Шелехово – Луговая II цепь	-	-	110	1	3,60	0,40	18,00	4,80	0,60	24,00	5,30	0,60	26,00	4,60	0,50	23,00
	ВЛ 110 кВ Шелехово – ЭПЦ Т-1	-	-	110	2	21,10	13,10	121,00	21,20	15,00	126,00	21,00	14,00	123,00	21,80	15,00	130,00
	ВЛ 110 кВ Шелехово – ЭПЦ Т-2	-	-	110	1												
	ТН-1-220	-	U	220			232,00			234,00			232,80			232,80	
	ТН-2-220	-	U	220			232,80			233,00			233,60			233,60	
	ТН-3-220	-	U	220			231,80			232,70			232,80			232,40	
	ТН-1-110	-	U	110			118,20			118,60			118,15			118,00	
	ТН-2-110	-	U	110			118,40			118,60			118,15			118,00	
	Т-1	ТРДН- 25000/110/10(НН1)/1 0/НН2)	ВН	110	1	3,57	0,39	17,54	4,68	0,51	22,98	5,30	0,57	26,03	4,59	0,50	22,54
			НН1	10	1	1,69	0,11	93,00	2,33	0,15	130,00	2,82	0,18	157,00	2,19	0,14	121,00
			НН1	10	3	1,84	0,12	102,00	2,32	0,15	129,00	2,44	0,15	135,00	2,36	0,15	130,00
			РПН				8			8			8			8	
			ПВВ				-			-			-			-	
			ВН	110	2	5,79	0,63	28,43	7,83	0,89	38,46	7,88	0,90	38,83	8,05	0,92	39,51
ПС 110 кВ Луговая	Т-2	ТРДН- 25000/110/10(НН1)/1 0/НН2)	ВН	10	2	2,79	0,18	154,00	3,38	0,21	188,00	3,45	0,22	190,00	3,58	0,23	197,00
			НН1	10	4	2,97	0,19	165,00	4,41	0,28	247,00	4,39	0,28	242,00	4,44	0,28	244,00
			РПН				8			8			8			8	
			ПВВ				-			-			-			-	
			U	10			10,51			10,36			10,40			10,48	
			U	10			10,48			10,40			10,51			10,51	
	Т-3	ТДН-10000/110/35/6	U	10			10,46			10,40			10,44			10,51	
			U	10			10,40			10,34			10,50			10,52	
			ВН	10	10	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,02
			ВН	10	10	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,06
			ВН	110	1	1,04	0,32	5,29	1,31	0,38	6,64	1,10	0,33	5,55	2,24	0,60	11,26
			СН (не задействована)	35													
ПС 110 кВ Ериш	Т-1	ТДН-10000/110/35/6	НН	6	1	1,02	0,21	98,00	1,29	0,26	124,00	1,07	0,22	103,00	2,22	0,45	212,00
			РПН				1			1			1			1	
			ПВВ				1			1			1			1	
			ВН	110	2												
			НН	6	2												
			РПН				1			1			1			1	
	Т-2	ТДН-10000/110/6	ПВВ				-			-			-			-	
			ВН	110	3	5,56	1,39	27,80	6,33	1,60	31,74	6,60	1,68	33,10	6,42	1,63	32,07
			НН	6	3	5,53	1,12	520,00	6,30	1,28	594,00	6,57	1,33	624,00	6,39	1,30	603,00
			РПН				5			5			5			5	
			ПВВ				-			-			-			-	
			U	110			119,30			119,00			119,00			119,10	
	Т-3	ТДН-16000/110/6	U	110			119,00			119,00			119,00			119,10	
			U	110			119,20			119,00			119,00			119,40	
			U	6			6,15			6,14			6,14			6,16	
			U	6			6,27			6,25			6,20			6,24	
			U	6			6,27			6,25			6,20			6,24	
			ВН	6		0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,19
ПС 110 кВ Ериш	ТСН-1 6 кВ	ТМТ-160/6/0,4	ВН	6													
	ТСН-2 6 кВ	ТМТ-160/6/0,4	ВН	6													
	ТСН-3 6 кВ	ТМТ-160/6/0,4	ВН	6													
			ВН	110	1	13,72	2,25	67,64	15,04	2,55	74,22	14,34	2,39	70,83	16,83	2,98	83,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
ПС 220 кВ БЦБК	ТН-2-35	-	U	35															
	ТН-1-10	-	U	10															
	ТН-2-10	-	U	10															
	ТСН-1 10 кВ	ТМГ-100/10/0,4	ВН	10															
	ТСН-2 10 кВ	ТМГ-100/10/0,4	ВН	10															
	Т-1	ТДТН-40000/220/35/6	ВН	220	1														
			СН	35	1														
			НН	6	1														
			РПН																
			ПБВ																
			ВН	220	2														
			СН	35	2														
			НН	6	2														
			РПН																
			ПБВ																
	Т-2	ТДТН-40000/220/35/6	ВН	220	1														
			СН	35	1														
			НН	6	1														
РПН																			
ПБВ																			
ВН			220	2															
СН			35	2															
НН			6	2															
РПН																			
ПБВ																			
ПС 220 кВ БЦБК	Т-3	ТМН-10000/35/6	ВН	35	1														
			НН	6	1														
			РПН																
			ПБВ																
			ВН	35	2														
			НН	6	2														
			РПН																
			ПБВ																
			ВН	35	2														
			НН	6	2														
	Т-4	ТМН-10000/35/6	РПН																
			ПБВ																
			ВН	35	2														
			НН	6	2														
			РПН																
			ПБВ																
			ВН	35	2														
			НН	6	2														
РПН																			
ПБВ																			
ПС 220 кВ БЦБК	ОВ-220	ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слободанка	-																
		ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слободанка	-																
		ВЛ 220 кВ БЦБК – Байкальск (БЦБ-271)	-																
		ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК (ВБ-272)	-																
		ВЛ 35 кВ БЦБК – ГПП I цепь	-																
		ВЛ 35 кВ БЦБК – ГПП II цепь с отпайкой на ПС Углюк	-																
		ТН-1-220	-	U	220														
		ТН-2-220	-	U	220														
		ТН-1-35	-	U	35														
		ТН-2-35	-	U	35														
ПС 110 кВ Рудная	Т-1	ТДН-16000/110/6	ТН-1-6	-	U	6													
			ТН-2-6	-	U	6													
			яч.11 ТСН-1	ТМ-400/6/0,4	ВН	6	1												
			яч.24 ТСН-2	ТМ-400/6/0,4	ВН	6	2												
			ТСН-4 6 кВ	ТМ-160/6/0,4	ВН	6													
			ВН	110	1														
			НН	6	3														
			РПН																
			ПБВ																
			ВН	110	2														
	Т-2	ТДН-15000/110/6	ВН	6	4														
			РПН																
			ПБВ																
			ВН	110															
			НН	6															
			РПН																
			ПБВ																
			ВН	110															
ПС 110 кВ Рудная	ТМ-250/6/0,4	ТН-1-110	-	U															
		ТН-2-110	-	U															
		ТН-3-6	-	U															
		ТН-4-6	-	U															
		ТСН-1 6 кВ	ТМ-250/6/0,4	ВН	6														
		ТСН-2 6 кВ	ТМ-250/6/0,4	ВН	6														
		ВН	6																
		ВН	6																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ПС 110 кВ Быстрая	Т-1	ТМН-2500/110/6	ВН	110	1	0,22	0,10	1,20	0,27	0,12	1,46	0,28	0,12	1,51	0,28	0,12	1,53	
			НН	6	1	0,21	0,08	20,00	0,26	0,10	25,00	0,27	0,11	26,00	0,27	0,11	26,00	
			РПН															
			ПБВ															
			У	110														
	ТН-1-110		-	У	116,00		116,00			6,46			116,70			115,00		
	ТН-1-6		-	У	6		6,60						6,50			6,50		
	ТСН-1 6 кВ		ТМ-40/6/0,4	ВН	6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

И.о. главного инженера
(должность)

Сусова К.А.
Ф.И.О.

И.о. начальника ОДС
(должность)

Колмаков П.Г.
Ф.И.О.

Исп. Селек Т. Н.
тел. 793-239